

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/454112/13/LPO/Kys

Sp. zn.: S-SMO/319975/13/LPO/6

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax: +420 599 442 010

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 19.12.2013

## **Veřejná zakázka „Rekonstrukce DPS Kamenec“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

### **Dotaz:**

Žádám o podrobnější specifikaci (samostatné detaily - nákresy) zámečnických konstrukcí (zábradlí, mříže - členění, barva, kotvení, atd.)

### **Odpověď:**

Ve výkazu výměr v dílu 767 – konstrukce zámečnické jsou uvedeny rozměry ocelových bezpečnostních mříží, zábradlí, počet kusů u každého rozměru, dodávka je vč. kotevního systému. Součástí dodávky je nátěr 2x základní a 3x finální. Barva bude upřesněna při realizaci, po vyzkoušení.

Pro nacenění vycházejte s konstrukcí z Jäkl profilů uzavřených a otevřených s hmotností 33 kg/m<sup>2</sup> plochy pro pol. K1, K2, K3, K6 a s hmotností 20 kg/m<sup>2</sup> u všech ostatních položek.

Doporučujeme nahlédnout také do výkresové části zadávací dokumentace, kde ve výkresech „nového stavu“ je také detailní popis řešení.

**Ing. Eva Seberská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního