

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/102823/16/VZKÚ/Jur

Sp. zn.: S-SMO/001778/16/VZKÚ/6

Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková

Telefon: +420 599 442 035

E-mail: ljurnickova@ostrava.cz

Datum: 2016-03-16

Veřejná zakázka „ÚČOV – rekonstrukce rozvodny VN“ - Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Prosím, chtěl jsem poprosit o zodpovězení dodatečného dotazu: Prosím o zaslání rozměrů stávajících VN rozváděčů.

Odpověď:

Rozměry stávajících skříní VN rozváděče jsou uvedeny v opravené technické zprávě Dodatečné info c 1 12040-1-01 Technická zprava R1.doc, v části 5.1 Popis stávajících rozvodů VN i NN „Rozváděč VN R22 je sestaven z 20-ti skříní (polí) šířky 1200mm, hloubky 1700mm a výšky 2700mm. Hmotnost jednoho pole je cca 865kg“.

S pozdravem

Ing. Eva Seberská
zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí