

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/174478/17/VZKÚ/Bit

Sp. zn.: S-SMO/080639/17/VZKÚ/8

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax:

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2017-05-19

Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Pustkovecká“

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

Sděluje Vám **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 29. 05. 2017 ve 13:00 hodin na **05. 06. 2017 ve 13:00 hodin** a **informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek** z původního termínu 29. 05. 2017 ve 13:00 hodin na **05. 06. 2017 ve 13:00 hodin** k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Pustkovecká“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

a) Ve slepém rozpočtu SO 101 Rekonstrukce místních komunikací se v oddílu 469 nachází položky s pořadovým číslem 51 a 52.

469 - Stavební práce při elektromontážích

51	M	469-1	Chráničky kabelové vč.lože a obetonování	m	41,000	0,00	0,00
52	K	469-2	Přeložka sdělovacího vedení	m	12,000	0,00	0,00

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci těchto položek – průměry a typy chrániček, typ překládaného kabelu včetně vzorových příčných řezů.

b) Dále žádáme zadavatele o doplnění chybějící dokladové části projektové dokumentace (vyjádření správce inženýrských sítí apod.), o kterých je zmínka v textové části projektové dokumentace.

Odpověď:

a) K typům chrániček sdělujeme, že bude použita „Dělená trubka Ø 160x110x1000 mm“ s potřebnými ohyby, např. viz katalogový list <http://sitel.cz/public/upload/other/Odolna%20delena%20trubka%202010.pdf>.

K překládanému kabelu uvádíme, že na základě aktuálních informací od správce kabelu se nebude položka č. 52 naceňovat. Přeložka bude provedena při realizaci stavby samostatnou smlouvou. Na základě uvedeného, v příloze dokládáme upravený výkaz výměr (**Vysvetleni-ZD-c-3-Priloha-1-Uprava-Soupis-s-VV**).

b) V příloze Vám poskytujeme chybějící dokladovou část projektové dokumentace s příslušnými vyjádřeními dotčených účastníků (**Vysvetleni-ZD-c-3-Priloha-2-Dokladova-cast**).

V návaznosti na zjištění zadavatele dále předkládáme informaci vysvětlující zadávací dokumentaci:

Součástí odpovědi na **Dotaz č. 1 - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2** Vám byla poskytnuta Příloha č. 1, která specifikuje položku č. 9 – Náhradní výsadba (1 kpl) „SO 000 Všeobecné a předběžné položky“. U některých položek tohoto výkazu výměr byly změněny měrné jednotky z tuny na kg. V příloze Vám dokládáme upravený VV (**Vysvetleni-ZD-c-3-Priloha-3-Specifikace-VV-II.**).

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Přílohy: **Vysvetleni-ZD-c-3-Priloha-1-Uprava-Soupis-s-VV**
Vysvetleni-ZD-c-3-Priloha-2-Dokladova-část
Vysvetleni-ZD-c-3-Priloha-3-Specifikace-VV-II.