

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/257289/13/LPO/Cup

Sp. zn.: S-SMO/108105/13/LPO/14

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax: +420 599 442 010

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 22.7.2013

Veřejná zakázka „Kanalizace Krásné Pole II. etapa + Vodovod Zauliční“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

V Technické zprávě SO 02.2 je uvedeno, že protlaky na přípojkách budou realizovány protlačováním ocelové chráničky DN 250 a DN 300. Ve výkaze výměr je chránička pro protlak DN250 a DN300 plastová.

Žádáme o upřesnění typu materiálu a zároveň i tloušťky chráničky pro tyto protlaky.

Odpověď:

Chráničky budou plastové, jak je uvedeno ve výkazu výměr a soupisu prací.

materiál: PE100 SDR17

rozměry: DN250 = D280 x 16,6 mm

DN300 = D315 x 18,7 mm

Ing. Eva Seborská

vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního