



Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: 1.6/8022/3029/2012/Str.
Ze dne: 28.5.2012
Č. j.: SMO/277838/12/OŽP/Hr
Sp. zn.: S-SMO/185676/12/OŽP/7

Vyřizuje: Ing. Hrubý
Telefon: +420 599 442 223
Fax: +420 599 443 026
E-mail: mhruby@ostrava.cz
Datum: 27. srpna 2012

Statutární město Ostrava
prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava



MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem 14.9.2012

ROZHODNUTÍ č. 750/12/VH

o povolení k nakládání s vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla.

Výroková část

- A) Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli, tj. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00845451, nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jejich čerpání za účelem snížení jejich hladiny v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková“.

Povolené množství čerpané a odváděné vody:

$Q_{prům}$: 0,20 l.s⁻¹
 Q_{max} : 0,35 l.s⁻¹
 $Q_{měs}$: 518,0 m³.měs⁻¹
 $Q_{ročně}$: 6,0 tis. m³.rok⁻¹

Čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny a jejich následné odvádění bude realizováno max. 3 měsíce od zahájení související změny dokončené stavby vodního díla.

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

bude prováděno čerpání a odvádění podzemních vod ze dna stavební jámy. Čerpací jímka bude zřízena v rohu stavební jámy přilehlé ke stávající odlehčovací komoře. Z čerpací jímky přes odkalovací jímku bude voda čerpána do odlehčovací komory za přelivnou hranu do odlehčovacího potrubí.

Čerpání podzemních vod bude realizováno na pozemku parc.č. 45/13 v k.ú. Vítkovice. Číslo hydrogeologického rajonu: 2261, ID útvaru podzemní vody: 22610.

Určení místa nakládání s vodami: X = 1 104 354,83 Y = 471 390,11

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, tyto podmínky:

1. Platnost povolení k nakládání s vodami je stanovena na 6 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 2. Množství čerpaných a odváděných vod bude měřeno vodoměrem osazeným na výtláčném potrubí (na hadici čerpadla).
 3. Práce spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny a jejich následné odvádění nemohou být zahájeny bez projednaného provozního řádu odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
 4. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodo hospodářských zájmů.
- B) Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle §§ 109 - 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

stavebníkovi, tj. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00845451, změnu dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková**“, dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace vodních děl, kterou v květnu 2012 vypracovala společnost HYDRO-KONEKO s.r.o., a kterou autorizoval Ing. Jiří Knap (č. autorizace 1100046).

Předložený projekt řeší:

rekonstrukci stávající odlehčovací komory na kanalizačním sběrači CIII, který je ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Odlehčovací komora se nachází v ul. Místecká (mezi sjezdy z ul. Výstavní a Rudná, pod autosalonem Fiat) v zeleném pásu mezi komunikací I/56 a tramvajovým pásem.

Bude vybudována soutoková komora v místě napojení stoky DN 1500 na sběrač CIII DN 1600, kterou se zlepší přístup pro provádění revizí a čištění potrubí v daném místě. Součástí vstupní komory bude i prostor pro výhledovou instalaci monitorovací stanice kanalizační sítě.

Šachta bude z železobetonové konstrukce, rozměrů 6x4x5,5 m, navazující přes dilataci na stávající odlehčovací komoru. Na soutokovou část komory bude navazovat oddělený prostor pro budoucí instalaci monitorovací stanice kanalizační sítě o rozměrech 3,2x2,0x2,1 m.

Soutoková komora bude realizována v pažené stavební jámě pažením stěn pomocí vrtaných pilot s rozepřením.

Založení bude na šterkopískovém podsypu, na který bude vybetonován podkladní beton tl. 150 mm. Zásyp bude prováděn po hutněných vrstvách do výšky 0,2 m pod úroveň okolního terénu, poté bude provedeno zahumusování vhodnou zeminou z výkopu v tl. 0,2 m a osetí trávou.

Podrobný popis povolované změny dokončené stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Určení polohy změny dokončené stavby vodního díla:

soutoková komora X = 1 104 354,83 Y = 471 390,11

Změnu dokončené stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 45/13 a 1335/2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, kraj Moravskoslezský.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Změna dokončené stavby vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem prokazatelně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby:
- fáze výstavby, při realizaci železobetonové konstrukce soutokové šachty.
6. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
7. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
8. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a bude průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
9. Změna dokončené stavby vodního díla bude dokončena nejpozději do konce prosince 2018.

10. Realizací změny dokončené stavby vodního díla nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
11. Realizací změny dokončené stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předemětné lokalitě.
12. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
13. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
14. Výkop bude ohraničen, zajištěn, při snížené viditelnosti osvětlen a při záhozu řádně hutněn.
15. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Stroje a zařízení, která mohou poškozování způsobit je zakázáno používat. Znečištění bude okamžitě odstraněno.
16. Při provádění prací bude minimalizována možnost zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.
17. Zásyp bude proveden štěrkodrtí s fr. 32/63 mm hutněnou po vrstvách 200 mm.
18. Asfaltový povrch bude odfrézován v tl. 5 cm a nově položen v úseku 6,0 m na každou stranu od hrany výkopu, v šíři odstavňného pruhu vozovky I/56. Výkopek a jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici I. třídy.
19. Napojení otevřeného výkopu v silnici I/56 (odstavňný pruh) bude provedeno stupňovitě a napojení obrusňných asfaltových vrstev bude ošetřeno asfaltovou záličkou.
20. Při protokolárním převzetí zástupci společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, stavebník předloží protokol o hutnění, doklad o druhu kameniva a doklad o druhu asfaltu.
21. V případě potřeby dočasňného dopravního značení vydá Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí. O vydání požádá stavebník.
22. Případné omezení silničního provozu musí být projednáno s příslušňným orgánem Policie ČR.
23. Realizací stavby nesmí být poškozováno těleso silnice I. třídy ani zařízení v něm vybudována.
24. Bude zachováno stávající odvodnění silnice I. třídy.
25. Mechanismy stavby nesmí být odstavovány na státní silnici ani silniční pozemek.
26. Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost tramvajového provozu na zmíněné tramvajové dráze.
27. O záměru stavby je nutné uvědomit vlastníka tramvajové dráhy – Dopravní podnik Ostrava a.s.

28. V případě nutnosti omezit provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy na dráze, musí být dané omezení řešeno na výlukové komisi provozovatele dráhy a drážní dopravy – Dopravní podnik Ostrava a.s. s dostatečným předstihem na případné zajištění náhradní autobusové dopravy a případné vydání rozhodnutí o omezení dráhy a rozhodnutí o omezení drážní dopravy.
29. Po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude drážní zařízení společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. přístupné pro odstraňování poruch a provádění údržby.
30. Žádné části stavby, ani pracovníci nebo stroje zhotovitele stavby nebudou zasahovat do průjezdného průřezu tramvajové trati.
31. Stavba bude provedena rovněž podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
32. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
33. Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
34. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod., je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem tramvajové dráhy Dopravním podnikem Ostrava a.s.
35. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
36. Pokud budou výkopy prováděny do hloubky větší než 0,8 m, bude na stavbě prováděn dozor POBD (pracovníka odborného bezpečnostního dohledu) - měření metanu. Podmínky POBD budou respektovány.
37. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
38. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveniště, budovat stavbu a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí s přihlédnutím k ČSN 73 6005.
39. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
40. Společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude předána dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a Bpv.

41. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
42. Stávající kabely musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
43. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
44. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení, energetického vedení a ve vzdálenosti 7 m od krajních vodičů vysokého napětí nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
45. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
46. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit energetická vedení a nadzemní vedení vysokého napětí v jejich blízkosti, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
47. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
48. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení vlastníkům stavbou dotčených pozemků a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
49. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
50. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům (majetkovým správcům). Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k žádosti o kolaudační souhlas.
51. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení (včetně drážního tělesa) jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
52. K žádosti o kolaudační souhlas budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabyde právní moci.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1, písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00845451.

Odůvodnění

Na žádost žadatele, tj. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, Ostrava, IČO 00845451, zastoupeného prostřednictvím právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, IČO 45193673, bylo dne 6.4.2012 zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jejich čerpání za účelem snížení jejich hladiny v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková“ a o povolení změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dle ust. § 9 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vedl společně řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla a o povolení k nakládání s vodami.

Oznámením ze dne 24.7.2012 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla a stanovil účastníkům řízení v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 112 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Současně odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a zároveň sdělil účastníkům řízení, že dle ust. § 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě.

A) řízení o povolení k nakládání s vodami:

v rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

- Dokumentace v souvislosti s požadovaným nakládáním s vodami, kterou vypracoval Ing. Jiří Knap
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa, dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, ze září 2011 a doplnění ze dne 11.7.2012
- Kopie katastrální mapy zájmového území s vyznačením místa čerpání vod – situace
- Situace širších vztahů
- Plná moc k zastupování žadatele
- Stanovisko právního subjektu Povodí Odry, státní podnik ze dne 14.10.2011, č.j. 15053/9233/57.22/2011 a doplnění ze dne 20.10.2011, č.j. 15671/9233/57.22/2011

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povolením čerpání podzemních vod nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23a, odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu mezi čerpáním podzemních vod a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na dobu 6 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy může platnost vydaného povolení změnit v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

- Žadatel (Statutární město Ostrava)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech (ČEZ Distribuce a.s., Ostravské komunikace, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s., UPC Česká republika, a.s.)

B) řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla:

v rámci vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků řízení odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil takto:

- Stavebník (Statutární město Ostrava)

- Osoby mající k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, právo vlastnické, případně právo odpovídající věcnému břemenu, které může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno (ČEZ Distribuce a.s., Ostravské komunikace, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s., UPC Česká republika, a.s.)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnické právo k pozemkům dotčených změnou dokončené stavby vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených stavbou, a to z listů vlastnictví pořízených z dálkového přístupu katastru nemovitostí.

Dále odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

V rámci vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla bylo doloženo následující:

Sdělení dle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, které vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy, ze dne 14.10.2011, č.j. SMO/322593/11/Správ./Ing.Koz.

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, ze dne 10.11.2011, č.j. SMO/360877/OŽP/Bn.

Vyjádření a souhlasy dotčených správních orgánů:

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, stanovisko ze dne 26.10.2011, (součást koordinovaného stanoviska č.j. SMO/322555/11/ÚHA/KOZ)
- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, stanovisko ze dne 8.11.2011, (součást koordinovaného stanoviska č.j. SMO/322555/11/ÚHA/KOZ)
- SMO-ÚMOB Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství, stanovisko ze dne 12.10.2011, č.j. VITK/14772/11/VŽPaVH/Kö
- Drážní úřad, oblast Olomouc, 21.2.2012, č.j. MO-SOO0210/12-2/Ma

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., vyjádření ze dne 28.7.2011, č.j. 8.3/8025/6499/11/Kr a ze dne 18.5.2012, č.j. 10.3/8025/4356/12/Va
- Dopravní podnik Ostrava a.s., vyjádření ze dne 8.9.2011, č.j. 17341/TDC/11/Kr a ze dne 6.2.2012, č.j. 2047/TDC/12/Kr
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření ze dne 25.7.2011, č.j. 54200/Se7N9/11/FZ
- Ostravské komunikace, a.s., vyjádření ze dne 19.7.2011, č.j. OKAS-3839/2011/TSÚ/PT, ze dne 14.7.2011, č.j. OKAS/3839/2011/TSÚ/Do
- Povodí Odry, státní podnik, vyjádření ze dne 14.10.2011, č.j. 15053/9233/57.22/2011 a doplnění ze dne 20.10.2011, č.j. 15671/9233/57.22/2011
- zápisy z výrobního výboru ze dne 17.1.2012 a ze dne 10.4.2012
- DIAMO, státní podnik, vyjádření ze dne 1.8.2011, č.j. PN/O/37954/2011 a ze dne 6.2.2012, č.j. 54200/S334/12/FZ

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby vodních děl, kterou v květnu 2012 vypracovala společnost HYDRO-KONEKO s.r.o., a kterou autorizoval Ing. Jiří Knap (č. autorizace 1100046).

Dále bylo v rámci vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla doloženo:

- plán kontrolních prohlídek stavby
- plná moc k zastupování žadatele
- smlouvy, jimiž stavebník prokázal právo k pozemkům dotčeným stavbou, které jej opravňují na pozemcích požadovanou stavbu provést

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné změny dokončené stavby vodního díla. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, jednu kontrolní prohlídku změny dokončené stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Obchodní firma nebo název:	Statutární město Ostrava
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
CZ-NACE:	75.11
IČO:	00845451
Telefon:	599 444444

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková
Identifikátor kraje:	CZ 081
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor kat. území:	714071
Název kat. území:	Vítkovice
Rybí přechod:	ne
Parcelní čísla dle evidence KN:	45/13, 1335/2
Identifikátor vodního toku:	-
Název vodního toku:	-
Hydrologické pořadí:	2-03-01-061
Číslo hydrogeologického rajonu:	2261
Říční km vodního toku (km):	-
Přímé určení polohy:	
soutoková komora	X = 1 104 354,83 Y = 471 390,11
Kategorie z hlediska TBD:	nepodléhá TBD
Manipulační řád:	ne
Výškopisné údaje (m n. m.):	222,77 B.p.v.

440 Vodní díla – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému:	Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková
Povolovaná vodní díla:	449 – jiné objekty
Kanalizační soustava:	01 – pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy:	01 – jednotná
Počty oddělených částí systému:	1
Počet napojených obcí:	-
Zpracování provozního řádu uloženo:	ne

449 – Jiné objekty

Název objektu: soutoková šachta

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Původ vody:	06 – podzemní voda mělkého oběhu
Účel užití vody:	čerpání podzemních vod za účelem snížení hladiny podzemních vod
Související vodní díla:	441 – stoková síť
Typ odběrného objektu:	99 - jiný
Minimální hladina podzemní vody:	ne
Vodní cejch:	ne
Druh vypouštěných vod:	99 – jiné
Druh recipientu :	99 – jiný (kanalizace)

Povolené množství čerpané a odváděné vody:

$Q_{prům.}$:	$0,20 \text{ l.s}^{-1}$
$Q_{max.}$:	$0,35 \text{ l.s}^{-1}$
$Q_{més.}$:	$518,0 \text{ m}^3 \cdot \text{més}^{-1}$
$Q_{ročné.}$:	$6,0 \text{ tis. m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

Časové omezení platnosti: na dobu 6 let od nabytí právní moci rozhodnutí

Uložená měření:

Způsob měření množství vody:	ano
Četnost sledování jakosti odebírané vody:	ne

V návaznosti na své finanční možnosti, dané schváleným ročním plánem investic staveb vodních děl, požádal stavebník o stanovení platnosti stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádosti vyhověl a prodloužil platnost stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu ho napadá a

k č.j. SMO/277838/12/OŽP/Hr

v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu 7 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. Statutární město Ostrava prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava (DS)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (DS)
2. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava (DS)
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (DS)
4. Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 72 Ostrava (DS)
5. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava (DS)
6. UPC Česká republika, a.s., Závěšova 5, 140 00 Praha (DS)

- dotčené orgány

7. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
8. MMO, odbor stavebně správní
9. MMO, odbor dopravy
10. SMO-ÚMOb Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství (DS)
11. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (DS)
12. Drážní úřad (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701018_002841, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 12 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.09.2012 v 10:08:42. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.09.2012 08:55:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 13 DE 55, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzí dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

04.09.2012

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Petra Rumpová

Otisk úředního razítka:



37912100-93734-120904100832

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 13 DE 55, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.