

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/009258/13/LPO/Bit
Sp. zn.: S-SMO/240161/12/LPO/34

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová
Telefon: +420 599 442 074
Fax: +420 599 442 010
E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2013-01-09

**Veřejná zakázka „Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec“, č. vz. 225995
- Dodatečné informace č. 10 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Můžete prosím blíže specifikovat zatravnovací textílii, která je použita v oddíle SO 01.1 Komunikace pro založení trávníku, jedná se o položku 18.9.

Odpověď:

Jedná se o travní geotextílii se zapraveným travním semenem. Součástí geotextilie budou i skoby k uchycení.

Dotaz č. 2

Součástí objektu **SO 01.1 Komunikace** jsou živičné vrstvy v barvě červené a hnědé. Prosíme o přesné určení barevné živičné směsi.

Dotaz č. 3

Ve výkaze výměr jsou asfaltobetony barevné – červený a hnědý.
Jaká má být procentuelní probarvenost?

Odpověď na dotaz č. 2 a č. 3:

Určení barevné živičné směsi musí být v souladu s "Konceptí rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě", co se týče barvy červená: (<http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/koncepce-rozvoje-cyklisticke-dopravy-v-ostrave>). Tento dokument, který je stěžejní pro určení barev cyklostezek v Ostravě, blíže nespecifikuje barevný odstín červené.

Pro zhotovení hnědého povrchu stezky je podstatný požadavek Odboru ochrany životního prostředí (vyjádření je součástí dokladové části dokumentace pro stavební povolení) - je nutno povrch opatřit barvou "přírodě blížkou - hnědou" bez náležitých specifikací odstínu.

Ing. Eva Sebořská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního