

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/351912/ZFUN/Měk

Sp. zn.: S-SMO/315867/15/ZFUN/5

Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš

Telefon: +420 599 442 356

E-mail: pmekys@ostrava.cz

Datum: 2015-10-06

Veřejná zakázka „Nákup vodoměrů 2016“ - Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1: Ráda bych se Vás zeptala, zda se můžeme zúčastnit vašeho výběrového řízení s polymerovými vodoměry, které mají mosazný závit.

Odpověď: Na požadované specifikaci včetně materiálového složení zadavatel trvá, tj. zadavatel požaduje mosazné tělo vodoměru.

Dotaz č. 2: Všechny dokumenty naší nabídky včetně dokumentů k našim měřičům budou předloženy v ČJ, pouze certifikáty (LNE) o typovém schválení výrobku máme dvoujazyčné FR a ANGL (výrobky schvalované ve Francii). Musíme tyto certifikáty nechat přeložit do ČJ nebo lze takto přiložit do nabídky do ostatních dokladů?

Odpověď: Obsah nabídky podané k veřejné zakázce zadavatel specifikoval v čl. VI. (Pokyny pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace, přičemž Vámi uváděné certifikáty nejsou její povinnou náležitostí. V souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Požadavků na obsah kupní smlouvy (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace) je dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, povinen doložit rozhodnutí o schválení každého jednotlivého typu vodoměru, a to v jazyce odpovídajícím schválení typu vodoměru v příslušné členské zemi EU.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská

zastupující vedoucí odboru

veřejných zakázek, externího financování,

kapitálových účastí a sdruženého nákupu