VZOROVÉ ZAPOJENÍ VZT – chlazení venkovního vzduchu

Proměnný průtok v primárním okruhu, konstantní přes VZT

LEGENDA ZKRATEK:

KK	KULOVÝ KOHOUT
F	FILTR
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
Č	OBĚHOVÉ ČERPADLO
VZT	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
2RV	DVOUCESTNÝ ELEKT. REGULAČNÍ VENTIL
RV	REGULAČNÍ VENTIL
AO	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVAČ
T	TEPLOMĚR
P	TLAKOMĚR
MCH	MĚŘIČ CHLADU

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD 50°C (fancoily, OT), 70°C (VZT, clony)
- TOPNÁ VODA – VRAT 40°C (fancoily, OT), 50°C (VZT, clony)
- CHLADNÁ VODA – PŘÍVOD 6°C
- CHLADNÁ VODA – VRAT 12°C
- CHLADIVO FREON R410A

S

±0,000 = 265,70 m.n.m.

Stupeň projektové dokumentace:

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Nositel úkolu	Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING.VÍTĚZSLAV DVORSKÝ	IVO NEUŽIL	ROMAN MICHONĚK
Investor stavby:	Statutární město Ostrava	
Místo stavby:	Areál VTP, Ostrava–Poruba	

Projektant profese

Projektant stavby

DEF PROJEKT, s.r.o.
Horní 137/12
702 00 Ostrava–Moravská Ostrava
tel: 596 616 676
fax: 596 628 773
projekt@def-projekt.cz
www.def-projekt.cz

HVAC PROJECT
HEATING · VENTILATION · AIR CONDITIONING

Datum	DUBEN 2011
Č. zakázky	695/10
Měřítko	1 : 100
Č. výkresu	F.1b.4b 2-04
Paré č.	

Název zakázky: MULTIFUNKČNÍ BUDOVA III A IV
VĚDECKO-TECHNOLOGICKÉHO PARKU OSTRAVA

SO – profese: **SO IV MFB IV - F.1b.4b CHL**

Výkres: **Půdorys střechy**