
PŮDORYS KOTELNY




SKŘÍŇ PRO "HUP" A PLYNOMĚR

SKŘÍŇ PRO "HUP", REGULÁTOR A PLYNOMĚR
VNITŘNÍ ROZMĚRY 1400x1000x500 mm, PARAPET 500 mm NAD TERÉNEM
BUDE OPATŘENA OCELOVÝMI UZAMYKATELNÝMI DVÍŘKY ROZMĚRU 2x700x1000 mm
KTERÁ BUDOU V DOLNÍ A HORNÍ ČÁSTI OPATŘENA VĚTRACÍMI OTVORY
A PRŮZOREM NA ČÍSELNÍK PLYNOMĚRU, BUDOU OZNAČENA NÁPISEM "HUP"

VYBAVENÍ: HUP – KULOVÝ KOHOUT – G 1"
REGULÁTOR STL/NTL–B25
PLYNOMĚR – G16–DODÁVKA PLYNÁRNY – S IMPULSNÍM VÝSTUPEM PRO DÁLKOVÝ ODEČET
KULOVÝ KOHOUT – G 2" ZA PLYNOMĚREM = "HUK"
BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZÁVĚR – BAP –DN50
UZAVÍRÁ PŘI ZMĚNĚ TLAKU PLYNU (POKLES, VZESTUP) A VÝSKYTU PLYNU V KOTELNĚ
2xTLAKOMĚR ø160 S KOHOUTEM

SCHÉMA ZAPOJENÍ



PŮDORYS





SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLŮ

ODVODY KONDENZÁTU BUDOU NA KANALIZACI NAPOJENY
PŘES NEUTRALIZAČNÍ BOX NEUTRA N70 PRO KOTLE DO 500 kW
SPOLEČNÝ PRO OBA KOTLE – SOUČÁST DODÁVKY ÚT



±0,000 = 265,70 m.n.m.

Stupeň projektové dokumentace: **DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ**

Projektant stavby:

Nositel úkolu	Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING.VÍTĚZSLAV DVORSKÝ	JANA PÁNKOVÁ	BOŽENA ŠVIHELOVÁ

DaF–PROJEKTs.r.o.
Hornopolní 131/12
702 00 Ostrava–
–Moravská Ostrava
tel: 596 618 676
fax: 595 626 773
dvorsky@daf–projekt.cz
fusova@daf–projekt.cz

Investor stavby:	Statutární město Ostrava
Místo stavby:	Areál VTP, Ostrava–Pustkovec
Název zakázky:	**MULTIFUNKČNÍ BUDOVA III a IV VĚDECKO-TECHNOLOGICKÉHO PARKU OSTRAVA**
SO – profese:	**SO IV MFB IV - F.1b.4f - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ**
Výkres:	**Půdorys kotelny, skříň "HUP"**

Datum	DUBEN 2011
Č. zakázky	695/10
Měřítko	1 : 50
Č. výkresu	F.1b.4f 01
Paré č.	