

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/232285/14/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/200263/14/LPO/3

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák
Telefon: +420 599 443 012
Fax: +420 599 442 010
E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 25. června 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V návaznosti na dotazy uchazeče Vám předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Rekonstrukce budovy Nové radnice – severní dvůr**“:

Dotaz č. 1:

„V technické zprávě požadujete dodávku mramorové mozaiky se supíkovického mramoru 50/50/70 mm a lipovského mramoru tmavého 100/100/70 mm. Dle sdělení jediného dodavatele – lomu se tato mozaika vyrábí pouze v rozměru 60/60/40 mm. Máme tedy do výběrového řízení nacenit mozaiku v rozměru 60/60/40 mm?“

Odpověď:

Rozměry dané v projektu lze vyrobit, ale jejich typově vyráběný rozměr je 60/60/40mm. Tento rozměr je možné použít s tím, že čtverce lipovského mramoru tmavého budou vytvořeny vždy ze 4 kusů a budou mít rozměry 120/120mm. Množství – m2 zůstane zachováno.

Dotaz č. 2:

„V architektonickém řešení stavby je jako materiál pro záklop použita brazilská třešeň - JATOBA. Ve výkresu půdorysu je ale zmíněn modřín. Jaký materiál se má nacenit?“

Odpověď:

Materiál dřeva je u stoličky i pódia jatoba.

Dotaz č. 3:

„Dodávané stoličky mají být pouze lepené, ale to vzhledem k bezpečnosti není možné, je nutné jednotlivé díly stoliček „sešroubovat“ k sobě. Dále je v architektonickém řešení stavby navrhováno, že dřevěné trámy pro záklop nebudou povrchově upraveny. Vzhledem ke struktuře dřeva je NUTNÉ trámy povrchově upravit, jinak hrozí mimo jiné praskání dřeva.“

Odpověď:

Stoličky budou pouze lepené, můžou být i jiné spojovací prvky, ovšem nesmí být viditelné na celém povrchu stoličky. Pódium nebo “záklop“ bude jako stoličky bez povrchové úpravy.

Ing. Eva Seberská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního