

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/281562/16/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/190816/16/VZKÚ/7

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

Fax:

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 1. srpna 2016

Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská“, č. VZ 640018
- Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

V návaznosti na dotazy dodavatele předkládáme v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

SO 01.1 Vodovodní řad ulice Michálkovická

- pol. č. 76 „Zřízení a odstranění provizorního krytu vozovky asfaltovým recyklátem **tl.1000 mm**, vč. likvidace (vyrovnání povrchu z důvodu zajištění provozu na komunikacích)“ - **opravdu tl.1000 mm?**

Odpověď:

V soupisu prací SO 01.1 u pol. č. 76 „Zřízení a odstranění provizorního krytu vozovky asfaltovým recyklátem **tl.1000mm**, vč. likvidace (vyrovnání povrchu z důvodu zajištění provozu na komunikacích)“ byla upravena tloušťka na **100 mm**.

Dotaz č. 2:

SO 01.2 Vodovodní řad ulice Michálkovická – vodovodní přípojky

- pol. č. **65** a pol. č. **67** – **duplicitní**
- pol. č. **19** a pol. č. **105** – **duplicitní**
- pol. č. **104** „Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 60,3 mm – chránička“ - je nutná, když je ocelová chránička zatlačována (viz. pol. č. **18**)?

Odpověď:

- jedná se o duplicitní položky. V soupisu prací SO 01.2 byla **pol. č. 67** „Poklop pro armatury na domovní přípojce plastový s litinovým víkem vč. plastové podkladové desky“ proškrtnuta a nebude oceněna;
- jedná se o duplicitní položky. V soupisu prací SO 01.2 byla **pol. č. 19** „Trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D 60,3 mm“ proškrtnuta a nebude oceněna;
- **pol. č. 104** „Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 60,3 mm – chránička“ bude oceněna. Tato položka zahrnuje i případnou další úpravu trub (svařování, řezání) předcházející vlastnímu zatlačení potrubí chráničky – textace doplněna do soupisu prací SO 01.2.

Dotaz č. 3:

SO 02.2 Vodovodní řad ulice Petřvaldská a Pikartská – vodovodní přípojky

- pol. č. **35** a pol. č. **92** – **duplicitní**
- pol. č. **91** „Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 60,3 mm – chránička“ - je nutná, když je ocelová chránička zatlačována (viz. pol. č. **34**)?

Odpověď:

- jedná se o duplicitní položky. V soupisu prací SO 02.2 byla **pol. č. 35** „Trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D 60,3 mm“ proškrtnuta a nebude oceněna;

- **pol. č. 91** „Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 60,3 mm – chránička“ bude oceněna. Tato položka zahrnuje i případnou další úpravu trub (svařování, řezání) předcházející vlastnímu zatlačení potrubí chráničky – textace doplněna do soupisu prací SO 02.2.

Dotaz č. 4:

SO 05 Přeložky sítí technického vybavení

- přeložka je **v délce 29 m**, ale pol. č. 33 „Tlaková zkouška...“ a pol. č. 34 „Proplach a desinfekce...“ je **v délce 330 m**.

Odpověď:

V soupisu prací SO 05 u pol. č. 33 „Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200“ bylo upraveno množství na **29 m**. U pol. č. 34 „Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200“ zůstává původní množství, tj. **330 m**.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace k zadávacím podmínkám vč. upraveného soupisu prací (G_2_Soupis_stav_praci_dodavek_a_sluzeb_s_vykazem_vymer_R1) jsou pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

G_2_Soupis_stav_praci_dodavek_a_sluzeb_s_vykazem_vymer_R1