




ČELNÍ POHLED



| | | |
|---------------------|---|--|
| PROUDOVÁ SOUSTAVA | : | 1 N + PE, 50Hz, 230 V / TN - S |
| PROVOZNÍ NAPĚTÍ | : | 230 V |
| OVLÁDACÍ NAPĚTÍ | : | 24 V, DC |
| INSTALOVANÝ VÝKON | : | Pi = 0,4 |
| SOUDOBOST | : | 0,1 |
| OCHRANA PŘED ÚRAZEM | | |
| EL. PROUDEM | : | AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE |
| KRYTÍ | : | IP 55 |
| PŘÍVOD | : | SHORA |
| VÝVODY | : | SHORA |
| UMÍSTĚNÍ | : | A.2.17 - ZDRTAVOTNÍ MATERIÁL |
| PROVEDENÍ | : | OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ NA OMÍTKU, v=500mm, š=400mm, hl.=200mm |
| BARVA | : | RAL 7035 |



Generální projektant autor:

MS architektura a design s.r.o.

Biskupská 3330/10, 702 00 Ostrava

IČO:26781808

tel: 553 810 448

Ing.Lukáš Fictum

ISO 9001:2008

reg.č. 1295-12-01 A
certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o.

Stavebník / Investor:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zástupce stavebníka: Ing. et Ing. Jiří Srba



Název akce:

Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko

Zodpovědný
projektant:

František Sklenička

Místo:

ulice Petruškova č.p.2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Vypracoval:

František Sklenička

Fáze:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP), provedení stavby (DPS)

Kontroloval:

Objekt:

SO.01-02

Projektová část:

SO.01-02.07a - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Datum: 08/2013

Paré:

Obsah:

ROZVÁDĚČ R-EPS, LIST Č. 1

Formát: 3xA4

Změny:

Měřítko:

Č.výkresu : **EL1.01-02.24**