

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/382510/15/ZFUN/Cup

Sp. zn.: S-SMO/248596/15/ZFUN/6

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax:

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 30. 10. 2015

Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) – Š1“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Při prostudování dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1“ jsem došel na nejasnost v položce:

001	Náklady spojené s přečerpáváním vod - viz rozpočet přečerpávání	soub	1,000
-----	--	------	-------

Soupis položek obsažených v nákladech na přečerpávání vod :

- přečerpávání splaškových vod po povrchu z Š1 do přítokového žlabu hrubých česlí v areálu ÚČOV, kapacita 500 l/s
- 2ks el. čerpadel + 2ks předsazených vývěv
- 2ks záložních dieselových čerpadel
- výtlač DN 500, dl.65m + 65m = 130,0m, uložení na příčné prahy
- výtlač 2xDN 300, 2x dl.40m = 80,0m, uložení na prahy a potr. most v prostoru komunikace ul. Oderská
- přemostění (bxh = 6,0m x 5,0m) v prostoru komunikace ul. Oderská
- přípojka NN napojení z rozvodny areálu ÚČOV, celk. dl.250bm
- elektroměrový stavební rozvaděč (2x100A)
- nájem, montáž a demontáž el. čerpadel, vývěv a záložních čerpadel
- nájem, montáž a demontáž potrubních tras a potr. mostu
- náklady na spotřebu el. energií (el. čerpadla - 2x45kW)
- náklady na spotřebu nafty (dieselová čerpadla - 2 x 12 l / hod)
- servisní služby a dopravní náklady na stavbu, manipulace s materiálem, skládání a nakládání na dopr. Prostředky, čištění čerpadel a příslušenství

Kde tento rozpočet přečerpávání, na který se ve výkazu výměr odkazuje, naleznu?

Odpověď:

Rozpočet přečerpávání vod je vyspecifikován pod položkou 001 *Náklady spojené s přečerpáváním vod* jako „**Soupis položek obsažených v nákladech na přečerpávání vod**“. Jedná se o výčet položek:

- přečerpávání splaškových vod po povrchu z Š1 do přítokového žlabu hrubých česlí v areálu ÚČOV, kapacita 500 l/s
- 2ks el. čerpadel + 2ks předsazených vývěv
- 2ks záložních dieselových čerpadel
- výtlač DN 500, dl.65m + 65m = 130,0m, uložení na příčné prahy
- výtlač 2xDN 300, 2x dl.40m = 80,0m, uložení na prahy a potr. most v prostoru komunikace ul. Oderská
- přemostění (bxh = 6,0m x 5,0m) v prostoru komunikace ul. Oderská
- přípojka NN napojení z rozvodny areálu ÚČOV, celk. dl.250bm
- elektroměrový stavební rozvaděč (2x100A)
- nájem, montáž a demontáž el. čerpadel, vývěv a záložních čerpadel
- nájem, montáž a demontáž potrubních tras a potr. mostu
- náklady na spotřebu el. energií (el. čerpadla - 2x45kW)
- náklady na spotřebu nafty (dieselová čerpadla - 2 x 12 l / hod)
- servisní služby a dopravní náklady na stavbu, manipulace s materiálem, skládání a nakládání na dopr. Prostředky, čištění čerpadel a příslušenství

Všechny tyto položky zhotovitel nacení a shrne celkem jako soubor v položce:

001	Náklady spojené s přečerpáváním vod - viz rozpočet přečerpávání	soub	1,000
-----	---	------	-------

Žádná další část rozpočtu k této položce není součástí projektové dokumentace.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská
 zastupující vedoucí odboru
 veřejných zakázek, externího
 financování, kapitálových účastí
 a sdruženého nákupu