

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/135425/16/VZKÚ/Měk
Sp. zn.: S-SMO/085880/16/VZKÚ/4

Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš
Telefon: +420 599 442 356

E-mail: pmekys@ostrava.cz

Datum: 2016-04-11

Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecká“ - Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek

Vážení,

v návaznosti na dotaz dodavatele Vám předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Dobrý den,

v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecká“ prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

- Ve výkaze výměr je uvedena položka

7 1	K 565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m 2	306,700
7 2	K 565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m 2	306,700

Ovšem v technické zprávě v části PD F.1 je uvedena skladba vozovky
Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ 50 mm
Obalované kamenivo ACL 16+ 50 mm
Žádám o úpravu/vysvětlení tohoto rozporu

Odpověď: Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje následující -
Obnova konstrukčních vrstev dotčených místních komunikací bude provedena v následující skladbě:

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11	50	mm	ČSN EN 13108-1	
Spojovací postřik	PSA	0,3	kg/m ²	ČSN 73 6129	
Asfaltový beton hrubozrnný	ACL 16+	50	mm	ČSN EN 13108-1	
Spojovací postřik	PSA	0,3	kg/m ²	ČSN 73 6129	
Obalované kamenivo střednězrnné	ACL 16+	50	mm	ČSN EN 13108-1	▼ 100 Mpa
Infiltrační postřik	PI	0,6	kg/m ²	ČSN 73 6129	

Štěrkoďr' 0-32	ŠD _A	150	mm	ČSN 73 6126-1	▼ 70 Mpa
Štěrkoďr' 0-63	ŠD _A	150	mm	ČSN 73 6126-1	▼ 45 Mpa
CELKEM	Σ	450	mm		

V soupisu prací zůstane položka č. 71 bezezměn:

565135111 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

Položka č. 72 (565136111) bude nahrazena:

577145132 - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

Z výše uvedených důvodů Vám přílohou zasíláme upravený soupis prací (Rekonstrukce_kanalizace_v_ul_Trnkovecka_novy_VV.xls) zahrnující aktualizovaný výkaz výměr, který je pro zpracování nabídky závazný.

Změna lhůty pro podání nabídek

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 13.04.2016 do 09:00 hod. **na 15.04.2016 do 09:00 hod.** k veřejné zakázce „Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecká“.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídek závazné.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská

zastupující vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha: Rekonstrukce_kanalizace_v_ul_Trnkovecka_novy_VV.xls