

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/237829/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/061237/18/VZKÚ/33

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-05-14

Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V zaslaných položkových rozpočtech jsme nenašli skryvku ornice a další manipulaci s ornici včetně zpětného rozprostření.

Žádáme o doplnění do předloženého výkazu výměr.

Odpověď:

Soupis prací D 1.1 „*Stavební část*“ (součást soupisu prací „Hasičská zbrojnice Pustkovec“) byl doplněn o pol. č. 500, 501, 502 a 503:

500	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	410,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
501	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	410,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
502	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	410,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
503	K	181301113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	2 050,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

V návaznosti na tento dotaz zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni_ZD_c_11_Soupis_praci_35_2018_R7.zip**) opravený soubor (Hasičská zbrojnice Pustkovec_R5) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 2:

V Souhrnné technické zprávě odstavec B.2.6. SO06 Přeložka vedení CETIN je uvedeno, že zemní práce pro tento objekt připraví stavba. V zaslaných položkových rozpočtech jsme nenašli příslušné položky pro předmětné práce.

Žádáme o doplnění do předloženého výkazu výměr.

Odpověď:

SO 06 – Přeložka vedení CETIN, datová přípojka:

Přeložku a datové připojení bude realizovat vlastník sítě elektronických komunikací, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s, v plném rozsahu, tj. včetně kompletních zemních prací.

Zadavatel ve výzvě k podání nabídek vč. zadávacích podmínek vymezil předmět plnění veřejné zakázky následovně: „...Součástí stavby je výstavba inženýrských sítí (**mimo** Elektropřípojky – SO 05 a **Přeložky vedení CETIN, datová přípojka – SO 06**),...“.

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi nebude výkaz výměr doplněn o příslušné položky pro předmětné práce.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

Vysvetleni_ZD_c_11_Soupis_praci_35_2018_R7.zip