

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/003459/14/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/296857/13/LPO/8

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax: +420 599 442 010

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 7. ledna 2014

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2**

V návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Oprava vodovodního řadu – ul. Rudná**“:

#### **Dotaz č. 1:**

„Pol. 21 rozpočtu – protlak potrubí DN 100 - nejedná se o protlak chráničky?“

#### **Odpověď:**

Nejedná se o chráničku, ale o potrubí, chránička je uvedena v pol. 22.

#### **Dotaz č. 2:**

„Pol. 22 rozpočtu – D+M chráničky DN 160 - žádáme o upřesnění profilu chráničky, potrubí DN 100 se nevejde do chráničky DN 160“

#### **Odpověď:**

Profil chráničky byl upraven na DN 200 - viz dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. V příloze předkládáme upravený výkaz výměr a soupis prací (položky 21-23).

#### **Dotaz č. 3:**

„Upřesnění specifikace trub dle ČSN EN 545:2011 (C-třídy) v rozpočtu:

Pol. 52 – chybí specifikace – použít C 100?

Pol. 53 – použít C 100?

Pol. 54 – použít C100?

Pol. 56 – použít C 64?

Pol. 57 – použít C 64?“

#### **Odpověď:**

Ano, u pol. 52 – 54 použijte C 100 a u pol. 56 a 57 použijte C 64 (uvedeno v kladečském schématu).

#### **Dotaz č. 4:**

„Položky 142, 143 a 144 – jedná se o combi armatury (jak je uvedeno v TZ) nebo mají být použity Přírubové T kusy popř. kříž se samostatnými šoupátky?“

**Odpověď:**

Položky 142, 143 a 144 jsou uvedeny přesně dle označení v katalogu a jedná se o combi armatury. To, že se jedná o combi armatury je uvedeno i v položkách 138, 139 a 140 - montáž těchto armatur. Výkaz výměr a soupis prací se v těchto položkách nemění.

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

**Přílohy:**

1. Výkaz výměr
2. Soupis prací