

Protokol č.4

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114 Ostrava - Moravská Ostrava

Složení komise :

předseda :	p.Petr Pieronkiewicz	ERZ Servis Ostrava s.r.o.
členové :	p.Ladislav Mrázek	OVaK a.s.
	Ing.Zdeněk Polák	OVaK a.s.
	Ing.Josef Pražák	OVaK a.s.

Použité podklady: ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, prohlídka objektu

Název objektu: ÚČOV Ostrava - Dmýchárna

Popis objektu : Zděná budova, jednotlivé prostory jsou uvedeny níže.

Revizní lhůty v rocích	perioda revize:
dle ČSN 33 1500:	dle dohody komise

Rozhodnutí :

prostor : **1) Rozvodny NN**

vnější vlivy: AA5,AB5,BA4,BC2, ostatní XX1

určení podle působení vnějších vlivů: **normální**

5	3
---	---

prostor : **2) Dmýchárna a suterén**

vnější vlivy: AA5,AB5,BA4,BC2, ostatní XX1

určení podle působení vnějších vlivů: **normální**

5	3
---	---

prostor : **3) Kabelové prostory**

vnější vlivy: AA5,AB5,BA4,BC2, ostatní XX1

určení podle působení vnějších vlivů: **normální**

5	3
---	---

V Ostravě dne 8.10.2008

podpis předsedy komise

