


Specifikace materiálu				
Investor :	Statutární město Ostrava	Zak. č. :	2790/DPS-2015	Výpracoval : Ing. R. Alraamová
Ákce :	Rekonstrukce dmychadél UČOV	Arch. č. :	2790_01	Datum : 12/2015
SO :	SO 04 Dmychárna - VZDUCHOTECHNIKA			
Polozka	Popis položky	Pozn.	Počet kusů	
1.	Sací kobky			
01	protidešťový kryt nezapuštěný 900*1950 mm., s pevnými listy a s pozinkovaném pletivem (průtoková plocha 90%), pro osazení před stávající otvor 1700*1900 mm na fasádu, rám a listy z ocelového tlukokotáženého pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem RAL, barva modrá, způsob kotvení bude upřesněn na stavbě		4	
02	ocelový rám pozinkovaný pro nasávací otvor 1700*1900 mm z ocelových L profilů s vyztuhami a panty, dvě otevíravá křídla vyplněná podpůrným pletivem pozinkovaným + filtrační vložka, atypická, třída filtrace G1 s přílezeem z filtrační textlie	atyp viz příloha	2	
03	vložkový filtr FVC 1 - 2x8 + filtrační vložka VBA 61-E (16 ks / sadu), osazení do stávající filtrační skříně rozměru 1250*1400 mm z pozinkovaného plechu		8	
2.	Strojovna č.1			
04	protidešťová žaluzie se sítí a rámem, 500*500 mm, listy z hliníkového plechu		6	
05	+ vzduchotechnická potrubí pozinkované, čtyřhranné, 500*500 mm, d 300 mm (včetně do prostupu zdi + utěsnění) vzduchotechnická potrubí pozinkované, čtyřhranné, atypická, 500*315 mm., s přírubovými spoji, svedené k podlaže, ukončené krycí mřížkou, přírubovou, kotvení ke stěně objímkami, na stěně v místě žaluzie podložené pryžovým těsněním	atyp viz příloha	6	
3.	Ostatní práce : drobný a pomocný materiál demontáže přesun hmot provazní zkoušky pomocné konstrukce a kotevní prvky drobná stavební výpomoc	soub. soub. soub. soub. soub. soub.	1 1 1 1 1 1	