

DOKUMENTACE

pro provádění stavby

Seznam vstupů a výstupů

Stavba:	<i>Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV</i>
Část:	<i>PS 04.2 Dmychárna – elektro část</i>
Zakázkové č. :	<i>15073</i>
Stavebník:	<i>Statutární město Ostrava</i>
Objednatel:	<i>KONEKO spol. s r.o.</i>

Vypracoval: ***Ing. Aleš Vehovský***

Datum: ***prosinec 2015***

Revize : ***Datum:***

Arch. číslo:
15073-04

ROZVÁDEČ MB4

4A0

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
Q242	Vzorkovač na odtoku Odry	PLNÁ LÁHEV	1	4DI0	I0.0
Q242	Vzorkovač na odtoku Odry	PORUCHA	5		I0.1
	Rezerva		2		I0.2
Q243	Vzorkovač na aktivaci	PLNÁ LÁHEV	6		I0.3
Q243	Vzorkovač na aktivaci	PORUCHA	1	4DI1	I1.0
	Rezerva		5		I1.1
	Rezerva		2		I1.2
	Rezerva		6		I1.3
FT105	Proteklé množ. - přítok na aktivaci 1	PULS	1	4DI2	I2.0
FT106	Proteklé množ. - přítok na aktivaci 2	PULS	5		I2.1
FIQ284	Proteklé množ. - z Č. potoka do Odry	PULS	2		I2.2
FIQ118	Proteklé množ. - přebytečný kal 1	PULS	6		I2.3
FIQ119	Proteklé množ. - přebytečný kal 2	PULS	1	4DI3	I3.0
FIC281	Proteklé množ. - vnitřní recyklace 1	PULS	5		I3.1
FIC282	Proteklé množ. - vnitřní recyklace 2	PULS	2		I3.2
FIC283	Proteklé množ. - vnitřní recyklace 3	PULS	6		I3.3
FIQ103	Proteklé množ. - odtok do Odry 1	PULS	1	4DI4	I4.0
FIQ104	Proteklé množ. - odtok do Odry 2	PULS	5		I4.1
FT04	Proteklé množ. - síran	PULS	2		I4.2
	Rezerva		6		I4.3
	Rezerva		1	4DI5	I5.0
	Rezerva		5		I5.1
	Rezerva		2		I5.2
	Ztráta napětí		6		I5.3
PS211	Podtlak na sání dmýchadla 1 Filtr 1 na sání dmýchadel	ZANESENÍ	1	4DI6	I6.0
PS212	Podtlak na sání dmýchadla 2 Filtr 2 na sání dmýchadel	ZANESENÍ	5		I6.1
PS213	Podtlak na sání dmýchadla 3 Filtr 3 na sání dmýchadel	ZANESENÍ	2		I6.2
PS214	Podtlak na sání dmýchadla 4 Filtr 4 na sání dmýchadel	ZANESENÍ	6		I6.3
PS215	Podtlak na sání dmýchadla 5 Filtr 5 na sání dmýchadel	ZANESENÍ	1	4DI7	I7.0
PS216	Podtlak na sání dmýchadla 6 Filtr 6 na sání dmýchadel	ZANESENÍ	5		I7.1
PS217	Podtlak na sání dmýchadla 7	ZANESENÍ	2		I7.2
PS218	Podtlak na sání dmýchadla 8	ZANESENÍ	6		I7.3

4A0

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
Q242	Oděrák na odtoku do Odry	odeber vzorek	1	41DO0	Q0.0
Q243	Odběrák na přítoku do aktivace	odeber vzorek	5		Q0.1

ROZVÁDĚČ RB41

41A100

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-13M1	Šnek. čerp.vr.kalu 1	CHOD	1	41DI100	I32.0
1-13M1.1	Lis čerpadla	CHOD	5		I32.1
	Rezerva		2		I32.2
1-13M1	Šnekové čerpadlo vratného kalu 1	AUTO	6		I32.3
	Rezerva		1	41DI101	I32.4
1-13M1	Šnekové čerpadlo vratného kalu 1	POR	5		I32.5
	Rezerva		2		I32.6
	Rezerva		6		I32.7
1-13M2	Šnek. čerp.vr.kalu 2	CHOD	1	41DI102	I33.0
1-13M2.1	Lis čerpadla	CHOD	5		I33.1
	Rezerva		2		I33.2
2+4+2.1	Zař. čerp.kompl.	AUTO	6		I33.3
	Rezerva		1	41DI103	I33.4
2+4+2.1	Čerp.komplet	POR	5		I33.5
1-13M4	Stavidlo	OTEV	2		I33.6
1-13M4	Stavidlo	ZAV	6		I33.7
1-13M5	Čerp.pr.kalu 1	CHOD	1	41DI104	I34.0
1-13M5	Čerp.pr.kalu 1	AUTO	5		I34.1
1-13M5	Čerp.pr.kalu 1	MIN.HL.	2		I34.2
1-13M5	Čerp.pr.kalu 1	POR	6		I34.3
1-13M6	Čerp.pr.kalu 2	CHOD	1	41DI105	I34.4
1-13M6	Čerp.pr.kalu 2	AUTO	5		I34.5
1-13M6	Čerp.pr.kalu 2	MIN.HL.	2		I34.6
1-13M6	Čerp.pr.kalu 2	POR	6		I34.7
1-13M7	Stav.přít.do akt.1	OTEV	1	41DI106	I35.0
1-13M7	Stav.přít.do akt.1	ZAV	5		I35.1
1-13M7	Stav.přít.do akt.1	AUTO	2		I35.2
1-13M7	Stav.přít.do akt.1	POR	6		I35.3
1-13M8	Stav.přít.do akt.2	OTEV	1	41DI107	I35.4
1-13M8	Stav.přít.do akt.2	ZAV	5		I35.5
1-13M8	Stav.přít.do akt.2	AUTO	2		I35.6
1-13M8	Stav.přít.do akt.2	POR	6		I35.7
1-13M9	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	41DI108	I36.0
1-13M9	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I36.1
1-13M9	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I36.2
1-13M10	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I36.3
1-13M10	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	41DI109	I36.4
1-13M10	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I36.5
1-13M11	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I36.6
1-13M11	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I36.7
1-13M11	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	41DI110	I37.0
1-13M12	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I37.1
1-13M12	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I37.2
1-13M12	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I37.3
1-13M13	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	41DI111	I37.4
1-13M13	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I37.5
1-13M13	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I37.6
1-13M14	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I37.7
1-13M14	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	41DI112	I38.0
1-13M14	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I38.1
1-13M15	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I38.2
1-13M15	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I38.3

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-13M15	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	41DI113	I38.4
1-13M16	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I38.5
1-13M16	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I38.6
1-13M16	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I38.7
1-13M17	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	41DI114	I39.0
1-13M17	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I39.1
1-13M17	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I39.2
1-13M18	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I39.3
1-13M18	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	41DI115	I39.4
1-13M18	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I39.5
1-13M19	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I39.6
1-13M19	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I39.7
1-13M19	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	41DI116	I40.0
1-13M20	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I40.1
1-13M20	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I40.2
1-13M20	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I40.3
1-13M21	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	41DI117	I40.4
1-13M21	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I40.5
1-13M21	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I40.6
1-13M22	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I40.7
1-13M22	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	41DI118	I41.0
1-13M22	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I41.1
1-13M23	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I41.2
1-13M23	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I41.3
1-13M23	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	41DI119	I41.4
1-13M24	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I41.5
1-13M24	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I41.6
1-13M24	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I41.7
1-13M25	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	41DI120	I42.0
1-13M25	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I42.1
1-13M25	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I42.2
1-13M26	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I42.3
1-13M26	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	41DI121	I42.4
1-13M26	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I42.5
1-13M31	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I42.6
1-13M31	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I42.7
1-13M31	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	41DI122	I43.0
1-13M32	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I43.1
1-13M32	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I43.2
1-13M32	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I43.3
1-13M33	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	41DI123	I43.4
1-13M33	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I43.5
1-13M33	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I43.6
1-13M34	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I43.7
1-13M34	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	41DI124	I44.0
1-13M34	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I44.1
1-13M35	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I44.2
1-13M35	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I44.3
1-13M35	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	41DI125	I44.4
1-13M36	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I44.5
1-13M36	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I44.6
1-13M36	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I44.7
1-13M37	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	41DI126	I45.0
1-13M37	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I45.1
1-13M37	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I45.2

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-13M38	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I45.3
1-13M38	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	41DI127	I45.4
1-13M38	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I45.5
1-13M39	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I45.6
1-13M39	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I45.7
1-13M39	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	41DI128	I46.0
1-13M40	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I46.1
1-13M40	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I46.2
1-13M40	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I46.3
1-13M41	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	41DI129	I46.4
1-13M41	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I46.5
1-13M41	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I46.6
1-13M42	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I46.7
1-13M42	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	41DI130	I47.0
1-13M42	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I47.1
1-13M43	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I47.2
1-13M43	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I47.3
1-13M43	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	41DI131	I47.4
1-13M44	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I47.5
1-13M44	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I47.6
1-13M44	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I47.7
1-13M45	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	41DI132	I48.0
1-13M45	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I48.1
1-13M45	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I48.2
1-13M46	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I48.3
1-13M46	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	41DI133	I48.4
1-13M46	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I48.5
1-13M47	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I48.6
1-13M47	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I48.7
1-13M47	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	41DI134	I49.0
1-13M48	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I49.1
1-13M48	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I49.2
1-13M48	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I49.3
	Rezerva		1	41DI135	I49.4
	Rezerva		5		I49.5
	Rezerva		2		I49.6
1-13M49	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	6		I49.7
1-13M53	Stavidlo na aktivaci 1	OTEVŘENA	1	41DI136	I50.0
1-13M53	Stavidlo na aktivaci 1	ZAVŘENA	5		I50.1
1-13M53	Stavidlo na aktivaci 1	AUTOMAT	2		I50.2
1-13M53	Stavidlo na aktivaci 1	PORUCHA	6		I50.3
1-13M54	Stavidlo na aktivaci 2	OTEVŘENA	1	41DI137	I50.4
1-13M54	Stavidlo na aktivaci 2	ZAVŘENA	5		I50.5
1-13M54	Stavidlo na aktivaci 2	AUTOMAT	2		I50.6
1-13M54	Stavidlo na aktivaci 2	PORUCHA	6		I50.7
1-13M50	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	1	41DI138	I51.0
	Rezerva		5		I51.1
	Rezerva		2		I51.2
	Rezerva		6		I51.3
	Rezerva		1	41DI139	I51.4
	Rezerva		5		I51.5
	Rezerva		2		I51.6
	Rezerva		6		I51.7

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-13M55	Stavidlo do anaer. nádrže 1	OTEVŘENO	1	41DI140	I52.0
1-13M55	Stavidlo do anaer. nádrže 1	ZAVŘENO	5		I52.1
1-13M55	Stavidlo do anaer. nádrže 1	AUTOMAT	2		I52.2
1-13M55	Stavidlo do anaer. nádrže 1	PORUCHA	6		I52.3
1-13M56	Stavidlo do anaer. nádrže 2	OTEVŘENO	1	41DI141	I52.4
1-13M56	Stavidlo do anaer. nádrže 2	ZAVŘENO	5		I52.5
1-13M56	Stavidlo do anaer. nádrže 2	AUTOMAT	2		I52.6
1-13M56	Stavidlo do anaer. nádrže 2	PORUCHA	6		I52.7
1-13M51	Míchadlo	DÁLKOVĚ	1	41DI142	I53.0
1-13M51	Míchadlo	CHOD	5		I53.1
1-13M51	Míchadlo - nadproudová ochrana	PORUCHA	2		I53.2
1-13M51	Míchadlo - průsak a teplota	PORUCHA	6		I53.3
1-13M52	Míchadlo	DÁLKOVĚ	1	41DI143	I53.4
1-13M52	Míchadlo	CHOD	5		I53.5
1-13M52	Míchadlo - nadproudová ochrana	PORUCHA	2		I53.6
1-13M52	Míchadlo - průsak a teplota	PORUCHA	6		I53.7
	Rezerva		1	41DI144	I54.0
	Rezerva		5		I54.1
	Rezerva		2		I54.2
	Rezerva		6		I54.3
	Rezerva		1	41DI145	I54.4
	Rezerva		5		I54.5
	Rezerva		2		I54.6
	Rezerva		6		I54.7
	Rezerva		1	41DI146	I55.0
	Rezerva		5		I55.1
	Rezerva		2		I55.2
	Rezerva		6		I55.3
	Rezerva		1	41DI147	I55.4
	Rezerva		5		I55.5
	Rezerva		2		I55.6
	Rezerva		6		I55.7
	Rezerva		1	41DI148	I56.0
	Rezerva		5		I56.1
	Rezerva		2		I56.2
	Rezerva		6		I56.3
	Rezerva		1	41DI149	I56.4
	Rezerva		5		I56.5
	Rezerva		2		I56.6
	Rezerva		6		I56.7
	Rezerva		1	41DI150	I57.0
	Rezerva		5		I57.1
	Rezerva		2		I57.2
	Rezerva		6		I57.3
	Rezerva		1	41DI151	I57.4
	Rezerva		5		I57.5
	Rezerva		2		I57.6
	Rezerva		6		I57.7
	Rezerva		1	41DI152	I58.0
	Rezerva		5		I58.1
	Rezerva		2		I58.2
	Rezerva		6		I58.3
	Rezerva		1	41DI153	I58.4
	Rezerva		5		I58.5
	Rezerva		2		I58.6
	Rezerva		6		I58.7

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
	Rezerva		1	41DI154	I59.0
	Rezerva		5		I59.1
	Rezerva		2		I59.2
	Rezerva		6		I59.3

41A200

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-11M12	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI200	I64.0
1-11M12	Uzávěr 1. nádrže	UZAVŘEN	5		I64.1
1-11M12	Uzávěr 1. nádrže	AUTOMAT	2		I64.2
1-11M12	Uzávěr 1. nádrže	PORUCHA	6		I64.3
1-11M13	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI201	I64.4
1-11M13	Uzávěr 1. nádrže	UZAVŘEN	5		I64.5
1-11M13	Uzávěr 1. nádrže	AUTOMAT	2		I64.6
1-11M13	Uzávěr 1. nádrže	PORUCHA	6		I64.7
1-11M14	Míchadlo	CHOD	1	41DI202	I65.0
1-11M14	Míchadlo	PORUCHA	5		I65.1
1-11M15	Míchadlo	CHOD	2		I65.2
1-11M15	Míchadlo	PORUCHA	6		I65.3
1-11M16	Míchadlo	CHOD	1	41DI203	I65.4
1-11M16	Míchadlo	PORUCHA	5		I65.5
1-11M17	Míchadlo	CHOD	2		I65.6
1-11M17	Míchadlo	PORUCHA	6		I65.7
1-11M18	Míchadlo	CHOD	1	41DI204	I66.0
1-11M18	Míchadlo	PORUCHA	5		I66.1
1-11M19	Míchadlo	CHOD	2		I66.2
1-11M19	Míchadlo	PORUCHA	6		I66.3
1-11M20	Míchadlo	CHOD	1	41DI205	I66.4
1-11M20	Míchadlo	PORUCHA	5		I66.5
1-11M21	Míchadlo	CHOD	2		I66.6
1-11M21	Míchadlo	PORUCHA	6		I66.7
1-11M22	Míchadlo	CHOD	1	41DI206	I67.0
1-11M22	Míchadlo	PORUCHA	5		I67.1
1-11M23	Míchadlo	CHOD	2		I67.2
1-11M23	Míchadlo	PORUCHA	6		I67.3
1-11M24	Míchadlo	CHOD	1	41DI207	I67.4
1-11M24	Míchadlo	PORUCHA	5		I67.5
1-11M25	Míchadlo	CHOD	2		I67.6
1-11M25	Míchadlo	PORUCHA	6		I67.7
1-11M30	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI208	I68.0
1-11M30	Uzávěr 2. nádrže	UZAVŘEN	5		I68.1
1-11M30	Uzávěr 2. nádrže	AUTOMAT	2		I68.2
1-11M30	Uzávěr 2. nádrže	PORUCHA	6		I68.3
1-11M31	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI209	I68.4
1-11M31	Uzávěr 2. nádrže	UZAVŘEN	5		I68.5
1-11M31	Uzávěr 2. nádrže	AUTOMAT	2		I68.6
1-11M31	Uzávěr 2. nádrže	PORUCHA	6		I68.7
1-11M32	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI210	I69.0
1-11M32	Uzávěr 2. nádrže	UZAVŘEN	5		I69.1
1-11M32	Uzávěr 2. nádrže	AUTOMAT	2		I69.2
1-11M32	Uzávěr 2. nádrže	PORUCHA	6		I69.3
1-11M33	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI211	I69.4
1-11M33	Uzávěr 2. nádrže	UZAVŘEN	5		I69.5
1-11M33	Uzávěr 2. nádrže	AUTOMAT	2		I69.6
1-11M33	Uzávěr 2. nádrže	PORUCHA	6		I69.7
1-11M34	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI212	I70.0
1-11M34	Uzávěr 2. nádrže	UZAVŘEN	5		I70.1

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-11M34	Uzávěr 2. nádrže	AUTOMAT	2	41DI212	I70.2
1-11M34	Uzávěr 2. nádrže	PORUCHA	6		I70.3
1-11M35	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI213	I70.4
1-11M35	Uzávěr 2. nádrže	UZAVŘEN	5		I70.5
1-11M35	Uzávěr 2. nádrže	AUTOMAT	2		I70.6
1-11M35	Uzávěr 2. nádrže	PORUCHA	6		I70.7
1-11M36	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI214	I71.0
1-11M36	Uzávěr 2. nádrže	UZAVŘEN	5		I71.1
1-11M36	Uzávěr 2. nádrže	AUTOMAT	2		I71.2
1-11M36	Uzávěr 2. nádrže	PORUCHA	6		I71.3
1-11M37	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘEN	1	41DI215	I71.4
1-11M37	Uzávěr 2. nádrže	UZAVŘEN	5		I71.5
1-11M37	Uzávěr 2. nádrže	AUTOMAT	2		I71.6
1-11M37	Uzávěr 2. nádrže	PORUCHA	6		I71.7
1-11M14	Míchadlo	AUTOMAT	1	41DI216	I72.0
1-11M15	Míchadlo	AUTOMAT	5		I72.1
1-11M16	Míchadlo	AUTOMAT	2		I72.2
1-11M17	Míchadlo	AUTOMAT	6		I72.3
1-11M18	Míchadlo	AUTOMAT	1	41DI217	I72.4
1-11M19	Míchadlo	AUTOMAT	5		I72.5
1-11M20	Míchadlo	AUTOMAT	2		I72.6
1-11M21	Míchadlo	AUTOMAT	6		I72.7
1-11M22	Míchadlo	AUTOMAT	1	41DI218	I73.0
1-11M23	Míchadlo	AUTOMAT	5		I73.1
1-11M24	Míchadlo	AUTOMAT	2		I73.2
1-11M25	Míchadlo	AUTOMAT	6		I73.3
	Rezerva		1	41DI219	I73.4
	Rezerva		5		I73.5
1-11M1	Dmýchadlo 1	CHOD	2		I73.6
	Rezerva		6		I73.7
1-11M1	Dmýchadlo 1	AUTOMAT	1	41DI220	I74.0
1-11M1	Dmýchadlo 1	SDR. POR.	5		I74.1
1-11M2	Dmýchadlo 2	CHOD	2		I74.2
1-11M2	Rezerva		6		I74.3
1-11M2	Dmýchadlo 2	AUTOMAT	1	41DI221	I74.4
1-11M2	Dmýchadlo 2	SDR. POR.	5		I74.5
1-11M3	Dmýchadlo 3 Rezerva	CHOD	2		I74.6
1-11M3	Rezerva		6		I74.7
1-11M3	Dmýchadlo 3 Rezerva	AUTOMAT	1	41DI222	I75.0
1-11M3	Dmýchadlo 3 Rezerva	SDR. POR.	5		I75.1
1-11M5	Dmýchadlo 4 (dvoustupňové řízení) Rezerva	CHOD MÉNĚ	2		I75.2
1-11M5	Dmýchadlo 4 (dvoustupňové řízení) Rezerva	CHOD VÍCE	6		I75.3
1-11M5	Dmýchadlo 4 (dvoustupňové řízení) Rezerva	AUTOMAT	1	41DI223	I75.4
1-11M5	Dmýchadlo 4 (dvoustupňové řízení) Rezerva	SDR. POR.	5		I75.5
	Rezerva		2		I75.6
	Rezerva		6		I75.7
	Rezerva		1	41DI224	I76.0
	Rezerva		5		I76.1
1-11M26	Regulační armatura vzduchu - koridor 1	AUTOMAT	2		I76.2
1-11M26	Regulační armatura vzduchu - koridor 1	PORUCHA	6		I76.3
1-11M27	Regulační armatura vzduchu - koridor 2/1	AUTOMAT	1	41DI225	I76.4
1-11M27	Regulační armatura vzduchu - koridor 2/1	PORUCHA	5		I76.5
1-11M28	Regulační armatura vzduchu - koridor 2/2	AUTOMAT	2		I76.6
1-11M28	Regulační armatura vzduchu - koridor 2/2	PORUCHA	6		I76.7

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-11M29	Regulační armatura vzduchu - koridor 3	AUTOMAT	1	41DI226	I77.0
1-11M29	Regulační armatura vzduchu - koridor 3	PORUCHA	5		I77.1
1-11M8	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘEN	2		I77.2
1-11M8	Uzávěr 1. nádrže	UZAVŘEN	6		I77.3
1-11M8	Uzávěr 1. nádrže	AUTOMAT	1	41DI227	I77.4
1-11M8	Uzávěr 1. nádrže	PORUCHA	5		I77.5
1-11M9	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘEN	2		I77.6
1-11M9	Uzávěr 1. nádrže	UZAVŘEN	6		I77.7
1-11M9	Uzávěr 1. nádrže	AUTOMAT	1	41DI228	I78.0
1-11M9	Uzávěr 1. nádrže	PORUCHA	5		I78.1
1-11M10	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘEN	2		I78.2
1-11M10	Uzávěr 1. nádrže	UZAVŘEN	6		I78.3
1-11M10	Uzávěr 1. nádrže	AUTOMAT	1	41DI229	I78.4
1-11M10	Uzávěr 1. nádrže	PORUCHA	5		I78.5
1-11M11	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘEN	2		I78.6
1-11M11	Uzávěr 1. nádrže	UZAVŘEN	6		I78.7
1-11M11	Uzávěr 1. nádrže	AUTOMAT	1	41DI230	I79.0
1-11M11	Uzávěr 1. nádrže	PORUCHA	5		I79.1
1-11M38	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘEN	2		I79.2
1-11M38	Uzávěr 2. nádrže	UZAVŘEN	6		I79.3
1-11M38	Uzávěr 2. nádrže	AUTOMAT	1	41DI231	I79.4
1-11M38	Uzávěr 2. nádrže	PORUCHA	5		I79.5
	Rezerva		2		
	Rezerva		6		
E7	RMS11.1	PULS	1	41DI232	
E8	RMS11.1	PULS	5		
E11	RMS13.5	PULS	2		
E12	RMS13.2	PULS	6		
E13	RMS13.2	PULS	1	41DI233	
	Rezerva		5		
	Rezerva		2		
	Rezerva		6		
	Rezerva		1	41DI234	
	Rezerva		5		
	Rezerva		2		
	Rezerva		6		
	Rezerva		1	41DI235	
	Rezerva		5		
	Rezerva		2		
	Rezerva		6		
	Rezerva		1	41DI236	
	Rezerva		5		
	Rezerva		2		
	Rezerva		6		
	Rezerva		1	41DI237	
	Rezerva		5		
	Rezerva		2		
	Rezerva		6		
	Rezerva		1	41DI238	
	Rezerva		5		
	Rezerva		2		
	Rezerva		6		
	Rezerva		1	41DI239	
	Rezerva		5		
	Rezerva		2		
	Rezerva		6		

ROZVÁDĚČ RB42

42A400

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-12M23	Uzavírací klapka 1 v šachtě u AN č. 2	OTEVŘENA	1	42DI400	I128.0
1-12M23	Uzavírací klapka 1 v šachtě u AN č. 2	ZAVŘENA	5		I128.1
1-12M23	Uzavírací klapka 1 v šachtě u AN č. 2	AUTOMAT	2		I128.2
1-12M23	Uzavírací klapka 1 v šachtě u AN č. 2	PORUCHA	6		I128.3
1-12M24	Uzavírací klapka 2 v šachtě u AN č. 2	OTEVŘENA	1	42DI401	I128.4
1-12M24	Uzavírací klapka 2 v šachtě u AN č. 2	ZAVŘENA	5		I128.5
1-12M24	Uzavírací klapka 2 v šachtě u AN č. 2	AUTOMAT	2		I128.6
1-12M24	Uzavírací klapka 2 v šachtě u AN č. 2	PORUCHA	6		I128.7
1-12M22	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	1	42DI402	I129.0
1-12M25	Čerp. ve vypouštěcí šachtě z AN č. 1	CHOD	5		I129.1
1-12M25	Čerp. ve vypouštěcí šachtě z AN č. 1	PORUCHA	2		I129.2
1-12M26	Čerp. ve vypouštěcí šachtě z AN č. 2	CHOD	6		I129.3
1-12M26	Čerp. ve vypouštěcí šachtě z AN č. 2	PORUCHA	1	42DI403	I129.4
	Rezerva		5		I129.5
	Rezerva		2		I129.6
	Rezerva		6		I129.7
	Rezerva		1	42DI404	I130.0
	Rezerva		5		I130.1
	Rezerva		2		I130.2
1-12M7	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6		I130.3
1-12M7	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1	42DI405	I130.4
1-12M7	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I130.5
1-12M7	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I130.6
1-12M8	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6	42DI406	I130.7
1-12M8	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1		I131.0
1-12M8	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I131.1
1-12M8	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I131.2
1-12M9	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6	42DI407	I131.3
1-12M9	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1		I131.4
1-12M9	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I131.5
1-12M9	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I131.6
1-12M10	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6	42DI408	I131.7
1-12M10	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1		I132.0
1-12M10	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I132.1
1-12M10	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I132.2
1-12M11	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6	42DI409	I132.3
1-12M11	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1		I132.4
1-12M11	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I132.5
1-12M11	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I132.6
1-12M12	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6	42DI410	I132.7
1-12M12	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1		I133.0
1-12M12	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I133.1
1-12M12	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I133.2
1-12M13	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6	42DI411	I133.3
1-12M13	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1		I133.4
1-12M13	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I133.5
1-12M13	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I133.6
1-12M14	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6	42DI412	I133.7
1-12M14	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1		I134.0
1-12M14	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I134.1
1-12M14	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I134.2
1-12M15	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6		I134.3

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-12M15	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1	42DI413	I134.4
1-12M15	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I134.5
1-12M15	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I134.6
1-12M16	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6		I134.7
1-12M16	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1	42DI414	I135.0
1-12M16	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I135.1
1-12M16	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I135.2
1-12M17	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6		I135.3
1-12M17	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1	42DI415	I135.4
1-12M17	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I135.5
1-12M17	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I135.6
1-12M18	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘEN	6		I135.7
1-12M18	Uzávěr 3. a 4. nádrže	UZAVŘEN	1	42DI416	I136.0
1-12M18	Uzávěr 3. a 4. nádrže	AUTOMAT	5		I136.1
1-12M18	Uzávěr 3. a 4. nádrže	PORUCHA	2		I136.2
1-12M19	Uzávěr z č. s. mech. předč. vod 1	OTEVŘEN	6		I136.3
1-12M19	Uzávěr z č. s. mech. předč. vod 1	UZAVŘEN	1	42DI417	I136.4
1-12M19	Uzávěr z č. s. mech. předč. vod 1	AUTOMAT	5		I136.5
1-12M19	Uzávěr z č. s. mech. předč. vod 1	PORUCHA	2		I136.6
1-12M20	Uzávěr z č. s. mech. předč. vod 2	OTEVŘEN	6		I136.7
1-12M20	Uzávěr z č. s. mech. předč. vod 2	UZAVŘEN	1	42DI418	I137.0
1-12M20	Uzávěr z č. s. mech. předč. vod 2	AUTOMAT	5		I137.1
1-12M20	Uzávěr z č. s. mech. předč. vod 2	PORUCHA	2		I137.2
1-12M21	Uzávěr obtoku z Č. potoka	OTEVŘEN	6		I137.3
1-12M21	Uzávěr obtoku z Č. potoka	UZAVŘEN	1	42DI419	I137.4
1-12M21	Uzávěr obtoku z Č. potoka	AUTOMAT	5		I137.5
1-12M21	Uzávěr obtoku z Č. potoka	PORUCHA	2		I137.6
1-12M2	Dmýchadlo 6 Rezerva	CHOD	6		I137.7
1-12M2	Dmýchadlo 6 Rezerva	AUTOMAT	1	42DI420	I138.0
1-12M2	Dmýchadlo 6 Rezerva	SDR. POR.	5		I138.1
1-12M3	Dmýchadlo 7 Rezerva	CHOD	2		I138.2
1-12M3	Dmýchadlo 7 Rezerva	AUTOMAT	6		I138.3
1-12M3	Dmýchadlo 7 Rezerva	SDR. POR.	1	42DI421	I138.4
1-12M4	Dmýchadlo 8 Rezerva	CHOD	5		I138.5
1-12M4	Dmýchadlo 8 Rezerva	AUTOMAT	2		I138.6
1-12M4	Dmýchadlo 8 Rezerva	SDR. POR.	6		I138.7
1-12M27B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	CHOD	1	42DI422	I139.0
1-12M27B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	PORUCHA	5		I139.1
1-12M27B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	DÁLKOVĚ	2		I139.2
1-12M27B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	PRŮSAK	6		I139.3
1-12M28B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	CHOD	1	42DI423	I139.4
1-12M28B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	PORUCHA	5		I139.5
1-12M28B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	DÁLKOVĚ	2		I139.6
1-12M28B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	PRŮSAK	6		I139.7
1-12M27A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	CHOD	1	42DI424	I140.0
1-12M27A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	PORUCHA	5		I140.1
1-12M27A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	DÁLKOVĚ	2		I140.2
1-12M27A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	PRŮSAK	6		I140.3
1-12M28A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	CHOD	1	42DI425	I140.4
1-12M28A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	PORUCHA	5		I140.5
1-12M28A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	DÁLKOVĚ	2		I140.6
1-12M28A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	PRŮSAK	6		I140.7
E9	Elektroměr RMS12.1	PULS	1	42DI426	I141.0
E10	Elektroměr RMS12.2	PULS	5		I141.1
E14	Elektroměr RMS14.1	PULS	2		I141.2
E15	Elektroměr RMS14.1	PULS	6		I141.3

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
E16	Elektroměr RMS14.5	PULS	1	42DI427	I141.4
E17	Elektroměr RMS14.10	PULS	5		I141.5
	Rezerva		2		I141.6
	Rezerva		6		I141.7
42A500					
ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-14M1	Šnekové čerpadlo vratného kalu 1	CHOD	1	42DI500	I160.0
1-14M1.1	Lis čerpadla	CHOD	5		I160.1
1+3+1.1	Zařízení čerpadla komplet vč. stavidla	AUTOMAT	2		I160.2
1+3+1.1	Zařízení čerpadla komplet vč. stavidla	PORUCHA	6		I160.3
1-14M3	Stavidlo	OTEVŘENO	1	42DI501	I160.4
1-14M3	Stavidlo	ZAVŘENO	5		I160.5
1-14M2	Šnekové čerpadlo vratného kalu 2	CHOD	2		I160.6
1-14M2.1	Lis čerpadla	CHOD	6		I160.7
2+4+2.1	Zařízení čerpadla komplet vč. stavidla	AUTOMAT	1	42DI502	I161.0
2+4+2.1	Zařízení čerpadla komplet vč. stavidla	PORUCHA	5		I161.1
1-14M4	Stavidlo	OTEVŘENO	2		I161.2
1-14M4	Stavidlo	ZAVŘENO	6		I161.3
1-14M5	Čerpadlo přebytečného kalu 1	CHOD	1	42DI503	I161.4
1-14M5	Čerpadlo přebytečného kalu 1	AUTOMAT	5		I161.5
1-14M5	Čerpadlo přebytečného kalu 1	MIN. HL.	2		I161.6
1-14M5	Čerpadlo přebytečného kalu 1	PORUCHA	6		I161.7
1-14M6	Čerpadlo přebytečného kalu 2	CHOD	1	42DI504	I162.0
1-14M6	Čerpadlo přebytečného kalu 2	AUTOMAT	5		I162.1
1-14M6	Čerpadlo přebytečného kalu 2	MIN. HL.	2		I162.2
1-14M6	Čerpadlo přebytečného kalu 2	PORUCHA	6		I162.3
1-14M7	Stavidlo na přítoku do aktivace 1	OTEVŘENO	1	42DI505	I162.4
1-14M7	Stavidlo na přítoku do aktivace 1	ZAVŘENO	5		I162.5
1-14M7	Stavidlo na přítoku do aktivace 1	AUTOMAT	2		I162.6
1-14M7	Stavidlo na přítoku do aktivace 1	PORUCHA	6		I162.7
1-14M8	Stavidlo na přítoku do aktivace 2	OTEVŘENO	1	42DI506	I163.0
1-14M8	Stavidlo na přítoku do aktivace 2	ZAVŘENO	5		I163.1
1-14M8	Stavidlo na přítoku do aktivace 2	AUTOMAT	2		I163.2
1-14M8	Stavidlo na přítoku do aktivace 2	PORUCHA	6		I163.3
1-14M37	Uzávěr	OTEVŘEN	1	42DI507	I163.4
1-14M37	Uzávěr	UZAVŘEN	5		I163.5
1-14M37	Uzávěr	PORUCHA	2		I163.6
1-14M38	Uzávěr	OTEVŘEN	6		I163.7
1-14M38	Uzávěr	UZAVŘEN	1	42DI508	I164.0
1-14M38	Uzávěr	PORUCHA	5		I164.1
1-14M39	Uzávěr	OTEVŘEN	2		I164.2
1-14M39	Uzávěr	UZAVŘEN	6		I164.3
1-14M39	Uzávěr	PORUCHA	1	42DI509	I164.4
1-14M40	Uzávěr	OTEVŘEN	5		I164.5
1-14M40	Uzávěr	UZAVŘEN	2		I164.6
1-14M40	Uzávěr	PORUCHA	6		I164.7
1-14M41	Uzávěr	OTEVŘEN	1	42DI510	I165.0
1-14M41	Uzávěr	UZAVŘEN	5		I165.1
1-14M41	Uzávěr	PORUCHA	2		I165.2
1-14M42	Uzávěr	OTEVŘEN	6		I165.3
1-14M42	Uzávěr	UZAVŘEN	1	42DI511	I165.4
1-14M42	Uzávěr	PORUCHA	5		I165.5
1-14M9	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I165.6
1-14M9	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I165.7

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-14M9	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	42DI512	I166.0
1-14M10	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I166.1
1-14M10	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I166.2
1-14M10	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I166.3
1-14M11	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	42DI513	I166.4
1-14M11	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I166.5
1-14M11	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I166.6
1-14M12	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I166.7
1-14M12	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	42DI514	I167.0
1-14M12	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I167.1
1-14M13	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I167.2
1-14M13	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I167.3
1-14M13	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	42DI515	I167.4
1-14M14	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I167.5
1-14M14	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I167.6
1-14M14	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I167.7
1-14M15	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	42DI516	I168.0
1-14M15	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I168.1
1-14M15	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I168.2
1-14M16	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I168.3
1-14M16	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	42DI517	I168.4
1-14M16	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I168.5
1-14M17	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I168.6
1-14M17	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I168.7
1-14M17	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	42DI518	I169.0
1-14M18	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I169.1
1-14M18	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I169.2
1-14M18	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I169.3
1-14M19	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	42DI519	I169.4
1-14M19	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I169.5
1-14M19	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I169.6
1-14M20	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I169.7
1-14M20	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	42DI520	I170.0
1-14M20	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I170.1
1-14M21	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I170.2
1-14M21	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I170.3
1-14M21	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	42DI521	I170.4
1-14M22	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I170.5
1-14M22	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I170.6
1-14M22	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I170.7
1-14M23	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	1	42DI522	I171.0
1-14M23	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	5		I171.1
1-14M23	Kanálové šoupě	PORUCHA	2		I171.2
1-14M24	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	6		I171.3
1-14M24	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	1	42DI523	I171.4
1-14M24	Kanálové šoupě	PORUCHA	5		I171.5
1-14M25	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	2		I171.6
1-14M25	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	6		I171.7
1-14M25	Kanálové šoupě	PORUCHA	1	42DI524	I172.0
1-14M26	Kanálové šoupě	OTEVŘENO	5		I172.1
1-14M26	Kanálové šoupě	ZAVŘENO	2		I172.2
1-14M26	Kanálové šoupě	PORUCHA	6		I172.3
1-14M34	Chod čerpadla na měnič	MĚNIČ	1	42DI525	I172.4
1-14M35	Chod čerpadla na měnič	MĚNIČ	5		I172.5
1-14M27	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	2		I172.6
1-14M28	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	6		I172.7

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-14M29	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	1	42DI526	I173.0
1-14M30	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	5		I173.1
1-14M31	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	2		I173.2
1-14M32	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	6		I173.3
1-14M33	Odvodňovací čerpadlo	PORUCHA	1	42DI527	I173.4
1-14M36	Chod čerpadla na měnič	MĚNIČ	5		I173.5
1-14M34	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 1	CHOD	2		I173.6
1-14M34	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 1	AUTOMAT	6		I173.7
1-14M34	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 1	PORUCHA	1	42DI528	I174.0
1-14M35	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 2	CHOD	5		I174.1
1-14M35	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 2	AUTOMAT	2		I174.2
1-14M35	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 2	PORUCHA	6		I174.3
1-14M36	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 3	CHOD	1	42DI529	I174.4
1-14M36	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 3	AUTOMAT	5		I174.5
1-14M36	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 3	PORUCHA	2		I174.6
1-14M...	Měnič čerpadla	CHOD	6		I174.7
1-14M...	Měnič čerpadla	PORUCHA	1	42DI530	I175.0
	Rezerva		5		I175.1
	Rezerva		2		I175.2
	Rezerva		6		I175.3
1-14M39	MÍCHADLO KORIDOR III	AUT	1	42DI531	I175.4
1-14M39	MÍCHADLO KORIDOR III	CHOD	5		I175.5
1-14M39	MÍCHADLO KORIDOR III	PORUCHA	2		I175.6
1-14M39	MÍCHADLO KORIDOR III	PRŮSAK+TEPLOTA	6		I175.7
1-14M40	MÍCHADLO KORIDOR III	AUT	1	42DI532	I176.0
1-14M40	MÍCHADLO KORIDOR III	CHOD	5		I176.1
1-14M40	MÍCHADLO KORIDOR III	PORUCHA	2		I176.2
1-14M40	MÍCHADLO KORIDOR III	PRŮSAK+TEPLOTA	6		I176.3
1-12M39	MÍCHADLO KORIDOR II	DÁLKOVĚ	1	42DI533	I176.4
1-12M39	MÍCHADLO KORIDOR II	CHOD	5		I176.5
1-12M39	MÍCHADLO KORIDOR II	PORUCHA	2		I176.6
1-12M39	MÍCHADLO KORIDOR II	PRŮSAK+TEPLOTA	6		I176.7
1-12M40	MÍCHADLO KORIDOR II	DÁLKOVĚ	1	42DI534	I177.0
1-12M40	MÍCHADLO KORIDOR II	CHOD	5		I177.1
1-12M40	MÍCHADLO KORIDOR II	PORUCHA	2		I177.2
1-12M40	MÍCHADLO KORIDOR II	PRŮSAK+TEPLOTA	6		I177.3
	Rezerva		1	42DI535	I177.4
	Rezerva		5		I177.5
	Rezerva		2		I177.6
	Rezerva		6		I177.7
	Rezerva		1	42DI536	I178.0
	Rezerva		5		I178.1
	Rezerva		2		I178.2
	Rezerva		6		I178.3
	Rezerva		1	42DI537	I178.4
	Rezerva		5		I178.5
	Rezerva		2		I178.6
	Rezerva		6		I178.7
	Rezerva		1	42DI538	I179.0
	Rezerva		5		I179.1
	Rezerva		2		I179.2
	Rezerva		6		I179.3
	Rezerva		1	42DI539	I179.4
	Rezerva		5		I179.5
	Rezerva		2		I179.6
	Rezerva		6		I179.7

ROZVÁDEČ RB41

41A500

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-13M1	Šnek.c. VK 1	ZAP	1	41DO300	Q96.0
1-13M1	Šnek.c. VK 1	VYP	5		Q96.1
1-13M2	Šnek.c. VK 2	ZAP	1	41DO301	Q96.2
1-13M2	Šnek.c. VK 2	VYP	5		Q96.3
1-13M3	Stav.čerp. 1	OTEV	1	41DO302	Q96.4
1-13M3	Stav.čerp. 1	ZAV	5		Q96.5
1-13M4	Stav.čerp. 2	OTEV	1	41DO303	Q96.6
1-13M4	Stav.čerp. 2	ZAV	5		Q96.7
1-13M1.1	Lis čerp.1	ZAP	1	41DO304	Q97.0
1-13M1.1	Lis čerp.1	VYP	5		Q97.1
1-13M2.1	Lis čerp.2	ZAP	1	41DO305	Q97.2
1-13M2.1	Lis čerp.2	VYP	5		Q97.3
1-13M5	Čer.p.kalu 1	ZAP	1	41DO306	Q97.4
1-13M5	Čer.p.kalu 1	VYP	5		Q97.5
1-13M6	Čer.p.kalu 2	ZAP	1	41DO307	Q97.6
1-13M6	Čer.p.kalu 2	VYP	5		Q97.7
	Rezerva		1	41DO308	Q98.0
	Rezerva		5		Q98.1
	Rezerva		1	41DO309	Q98.2
	Rezerva		5		Q98.3
1-11M38	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO310	Q98.4
1-11M38	Uzávěr 2. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q98.5
	Rezerva		1	41DO311	Q98.6
	Rezerva		5		Q98.7
1-13M53	Stavidlo na aktivaci 1	OTEVŘÍT	1	41DO312	Q99.0
1-13M53	Stavidlo na aktivaci 1	ZAVŘÍT	5		Q99.1
1-13M54	Stavidlo na aktivaci 2	OTEVŘÍT	1	41DO313	Q99.2
1-13M54	Stavidlo na aktivaci 2	ZAVŘÍT	5		Q99.3
1-13M55	Stavidlo do anaer. nádrže 1	OTEVŘÍT	1	41DO314	Q99.4
1-13M55	Stavidlo do anaer. nádrže 1	ZAVŘÍT	5		Q99.5
1-13M56	Stavidlo do anaer. nádrže 2	OTEVŘÍT	1	41DO315	Q99.6
1-13M56	Stavidlo do anaer. nádrže 2	ZAVŘÍT	5		Q99.7
1-13M7	Stavidlo na přítoku do aktivace 1	OTEVŘÍT	1	41DO316	Q100.0
1-13M7	Stavidlo na přítoku do aktivace 1	ZAVŘÍT	5		Q100.1
1-13M8	Stavidlo na přítoku do aktivace 2	OTEVŘÍT	1	41DO317	Q100.2
1-13M8	Stavidlo na přítoku do aktivace 2	ZAVŘÍT	5		Q100.3
1-11M28	Regulační armatura vzduchu - koridor 2/2	OTEVÍRAT	1	41DO318	Q100.4
1-11M28	Regulační armatura vzduchu - koridor 2/2	ZAVÍRAT	5		Q100.5
1-11M29	Regulační armatura vzduchu - koridor 3	OTEVÍRAT	1	41DO319	Q100.6
1-11M29	Regulační armatura vzduchu - koridor 3	ZAVÍRAT	5		Q100.7
1-11M8	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO320	Q101.0
1-11M8	Uzávěr 1. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q101.1
1-11M9	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO321	Q101.2
1-11M9	Uzávěr 1. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q101.3
1-11M10	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO322	Q101.4
1-11M10	Uzávěr 1. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q101.5
1-11M11	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO323	Q101.6
1-11M11	Uzávěr 1. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q101.7
1-11M12	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO324	Q102.0
1-11M12	Uzávěr 1. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q102.1
1-11M13	Uzávěr 1. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO325	Q102.2
1-11M13	Uzávěr 1. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q102.3
1-11M14	Míchadlo	ZAP/VYP	1	41DO326	Q102.4

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-11M15	Míchadlo	ZAP/VYP	5	41DO326	Q102.5
1-11M16	Míchadlo	ZAP/VYP	1	41DO327	Q102.6
1-11M17	Míchadlo	ZAP/VYP	5		Q102.7
1-11M18	Míchadlo	ZAP/VYP	1	41DO328	Q103.0
1-11M19	Míchadlo	ZAP/VYP	5		Q103.1
1-11M20	Míchadlo	ZAP/VYP	1	41DO329	Q103.2
1-11M21	Míchadlo	ZAP/VYP	5		Q103.3
1-11M22	Míchadlo	ZAP/VYP	1	41DO330	Q103.4
1-11M23	Míchadlo	ZAP/VYP	5		Q103.5
1-11M24	Míchadlo	ZAP/VYP	1	41DO331	Q103.6
1-11M25	Míchadlo	ZAP/VYP	5		Q103.7
1-11M30	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO332	Q104.0
1-11M30	Uzávěr 2. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q104.1
1-11M31	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO333	Q104.2
1-11M31	Uzávěr 2. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q104.3
1-11M32	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO334	Q104.4
1-11M32	Uzávěr 2. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q104.5
1-11M33	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO335	Q104.6
1-11M33	Uzávěr 2. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q104.7
1-11M34	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO336	Q105.0
1-11M34	Uzávěr 2. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q105.1
1-11M35	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO337	Q105.2
1-11M35	Uzávěr 2. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q105.3
1-11M36	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO338	Q105.4
1-11M36	Uzávěr 2. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q105.5
1-11M37	Uzávěr 2. nádrže	OTEVŘÍT	1	41DO339	Q105.6
1-11M37	Uzávěr 2. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q105.7
1-11M1	Dmýchadlo 1	ZAPNOUT	1	41DO340	Q106.0
1-11M1	Dmýchadlo 1	VYPNOUT	5		Q106.1
1-11M2	Dmýchadlo 2	ZAPNOUT	1	41DO341	Q106.2
1-11M2	Dmýchadlo 2	VYPNOUT	5		Q106.3
1-11M3	Dmýchadlo 3 Rezerva	ZAPNOUT	1	41DO342	Q106.4
1-11M3	Dmýchadlo 3 Rezerva	VYPNOUT	5		Q106.5
1-11M5	Dmýchadlo 4 (dvoustupňové řízení) Rezerva	ZAP. POMALU	1	41DO343	Q106.6
1-11M5	Dmýchadlo 4 (dvoustupňové řízení) Rezerva	VYP. POMALU	5		Q106.7
1-11M5	Dmýchadlo 4 (dvoustupňové řízení) Rezerva	ZAP. RYCHLE	1	41DO344	Q107.0
1-11M5	Dmýchadlo 4 (dvoustupňové řízení) Rezerva	VYP. RYCHLE	5		Q107.1
	Rezerva		1	41DO345	Q107.2
	Rezerva		5		Q107.3
1-11M26	Regulační armatura vzduchu - koridor 1	OTEVÍRAT	1	41DO346	Q107.4
1-11M26	Regulační armatura vzduchu - koridor 1	ZAVÍRAT	5		Q107.5
1-11M27	Regulační armatura vzduchu - koridor 2/1	OTEVÍRAT	1	41DO347	Q107.6
1-11M27	Regulační armatura vzduchu - koridor 2/1	ZAVÍRAT	5		Q107.7
1-13M51	Míchadlo	ZAPNOUT	1	41DO348	Q108.0
1-13M51	Míchadlo	VYPNOUT	5		Q108.1
1-13M52	Míchadlo	ZAPNOUT	1	41DO349	Q108.2
1-13M52	Míchadlo	VYPNOUT	5		Q108.3
	Rezerva		1	41DO350	Q108.4
	Rezerva		5		Q108.5
	Rezerva		1	41DO351	Q108.6
	Rezerva		5		Q108.7
	Rezerva		1	41DO352	Q109.0
	Rezerva		5		Q109.1
	Rezerva		1	41DO353	Q109.2
	Rezerva		5		Q109.3

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
	Rezerva		1	41DO354	Q109.4
	Rezerva		5		Q109.5
	Rezerva		1	41DO355	Q109.6
	Rezerva		5		Q109.7
	Rezerva		1	41DO356	Q110.0
	Rezerva		5		Q110.1

ROZVÁDEČ RB42

42A600

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-14M5	Čerpadlo přebytečného kalu 1	ZAP	1	42DO600	Q192.0
1-14M5	Čerpadlo přebytečného kalu 1	VYP	5		Q192.1
1-14M6	Čerpadlo přebytečného kalu 2	ZAP	1	42DO601	Q192.2
1-14M6	Čerpadlo přebytečného kalu 2	VYP	5		Q192.3
1-14M1	Šnekové čerpadlo vratného kalu 1	ZAP	1	42DO602	Q192.4
1-14M1	Šnekové čerpadlo vratného kalu 1	VYP	5		Q192.5
1-14M2	Šnekové čerpadlo vratného kalu 2	ZAP	1	42DO603	Q192.6
1-14M2	Šnekové čerpadlo vratného kalu 2	VYP	5		Q192.7
1-14M3	Stavidlo čerpadla 1	OTEV	1	42DO604	Q193.0
1-14M3	Stavidlo čerpadla 1	ZAV	5		Q193.1
1-14M4	Stavidlo čerpadla 2	OTEV	1	42DO605	Q193.2
1-14M4	Stavidlo čerpadla 2	ZAV	5		Q193.3
1-14M1.1	Lis čerpadla 1	ZAP	1	42DO606	Q193.4
1-14M1.1	Lis čerpadla 1	VYP	5		Q193.5
1-14M2.1	Lis čerpadla 2	ZAP	1	42DO607	Q193.6
1-14M2.1	Lis čerpadla 2	VYP	5		Q193.7
1-12M14	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO608	Q194.0
1-12M14	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q194.1
1-12M15	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO609	Q194.2
1-12M15	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q194.3
1-12M16	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO610	Q194.4
1-12M16	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q194.5
1-12M17	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO611	Q194.6
1-12M17	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q194.7
1-12M18	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO612	Q195.0
1-12M18	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q195.1
1-12M19	Uzávěr z č. s. MPV 1	OTEVŘÍT	1	42DO613	Q195.2
1-12M19	Uzávěr z č. s. MPV 1	ZAVŘÍT	5		Q195.3
1-12M20	Uzávěr z č. s. MPV 2	OTEVŘÍT	1	42DO614	Q195.4
1-12M20	Uzávěr z č. s. MPV 2	ZAVŘÍT	5		Q195.5
1-12M21	Uzávěr obtoku z Č. potoka	OTEVŘÍT	1	42DO615	Q195.6
1-12M21	Uzávěr obtoku z Č. potoka	ZAVŘÍT	5		Q195.7
	Rezerva		1	42DO616	Q196.0
	Rezerva		5		Q196.1
1-12M7	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO617	Q196.2
1-12M7	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q196.3
1-12M8	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO618	Q196.4
1-12M8	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q196.5
1-12M9	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO619	Q196.6
1-12M9	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q196.7
1-12M10	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO620	Q197.0
1-12M10	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q197.1
1-12M11	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO621	Q197.2
1-12M11	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q197.3
1-12M12	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO622	Q197.4
1-12M12	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q197.5
1-12M13	Uzávěr 3. a 4. nádrže	OTEVŘÍT	1	42DO623	Q197.6
1-12M13	Uzávěr 3. a 4. nádrže	ZAVŘÍT	5		Q197.7
1-14M7	Stavidlo na přítoku do aktivace 1	OTEVŘÍT	1	42DO624	Q198.0
1-14M7	Stavidlo na přítoku do aktivace 1	ZAVŘÍT	5		Q198.1
1-14M8	Stavidlo na přítoku do aktivace 2	OTEVŘÍT	1	42DO625	Q198.2
1-14M8	Stavidlo na přítoku do aktivace 2	ZAVŘÍT	5		Q198.3

ZAŘÍZENÍ	POPIS SIGNÁLU	STAV	SVK	KARTA	ADRESA
1-14M34	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 1	ZAPNOUT	1	42DO626	Q198.4
1-14M34	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 1	VYPNOUT	5		Q198.5
1-14M35	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 2	ZAPNOUT	1	42DO627	Q198.6
1-14M35	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 2	VYPNOUT	5		Q198.7
1-14M36	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 3	ZAPNOUT	1	42DO628	Q199.0
1-14M36	Čerpadlo vnitřní recyklace - koridor 3	VYPNOUT	5		Q199.1
1-12M2	Dmýchadlo 6 Rezerva	ZAPNOUT	1	42DO629	Q199.2
1-12M2	Dmýchadlo 6 Rezerva	VYPNOUT	5		Q199.3
1-12M3	Dmýchadlo 7 Rezerva	ZAPNOUT	1	42DO630	Q199.4
1-12M3	Dmýchadlo 7 Rezerva	VYPNOUT	5		Q199.5
1-12M4	Dmýchadlo 8 Rezerva	ZAPNOUT	1	42DO631	Q199.6
1-12M4	Dmýchadlo 8 Rezerva	VYPNOUT	5		Q199.7
1-12M23	Uzavírací klapka 1 v šachtě u AN č. 2	OTEVŘÍT	1	42DO632	Q200.0
1-12M23	Uzavírací klapka 1 v šachtě u AN č. 2	ZAVŘÍT	5		Q200.1
1-12M24	Uzavírací klapka 2 v šachtě u AN č. 2	OTEVŘÍT	1	42DO633	Q200.2
1-12M24	Uzavírací klapka 2 v šachtě u AN č. 2	ZAVŘÍT	5		Q200.3
	Rezerva		1	42DO634	Q200.4
	Rezerva		5		Q200.5
1-14M39	Míchadlo koridor III	ZAPNOUT	1	42DO635	Q200.6
1-14M39	Míchadlo koridor III	VYPNOUT	5		Q200.7
1-12M27A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	ZAPNOUT	1	42DO636	Q201.0
1-12M27A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	VYPNOUT	5		Q201.1
1-12M28A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	ZAPNOUT	1	42DO637	Q201.2
1-12M28A	Ponorné míchadlo AT SR46.50	VYPNOUT	5		Q201.3
1-12M27B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	ZAPNOUT	1	42DO638	Q201.4
1-12M27B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	VYPNOUT	5		Q201.5
1-12M28B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	ZAPNOUT	1	42DO639	Q201.6
1-12M28B	Ponorné míchadlo AT SR46.50	VYPNOUT	5		Q201.7
1-12M39	Míchadlo koridor II	ZAPNOUT	1	42DO640	Q202.0
1-12M39	Míchadlo koridor II	VYPNOUT	5		Q202.1
1-12M40	Míchadlo koridor II	ZAPNOUT	1	42DO641	Q202.2
1-12M40	Míchadlo koridor II	VYPNOUT	5		Q202.3
1-14M40	Míchadlo koridor III	ZAPNOUT	1	42DO642	Q202.4
1-14M40	Míchadlo koridor III	VYPNOUT	5		Q202.5
	Rezerva		1	42DO643	Q202.6
	Rezerva		5		Q202.7
	Rezerva		1	42DO644	Q203.0
	Rezerva		5		Q203.1