

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/264448/18/VZKÚ/Vas

Sp. zn.: S-SMO/131819/18/VZKÚ/7

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Kamila Vasilová

Telefon: +420 599 442 345

E-mail: kvasilova@ostrava.cz

Datum: 29. 05. 2018

Veřejná zakázka „Rekonstrukce ČS Provozní, vč. přeložky výtlačku“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci je navržena separační čerpací stanice. V technické zprávě je uveden konkrétní typ Awalift 6/2, výrobcem je firma STRATE. Na trhu jsou jiní výrobci, kteří nabízejí separační stanice stejných výkonových parametrů. Je možné použít technologii separační stanice od jiného výrobce za předpokladu, že splní kritéria pro čerpané množství splaškových vod?

Odpověď č. 1:

V čl. X odst. 8 Výzvy k podání nabídek, vč. zadávacích podmínek je zadavatelem stanoveno následující:

„Pokud pro účely definování standardů navržených položek je v dokumentaci uveden přímý nebo nepřímý odkaz na typ výrobku, katalogové číslo, název či jinou obdobnou specifikaci, není tím dána povinnost dodavatele zahrnout do své nabídky tento konkrétní výrobek. Zadavatel výslovně připouští u každého takového odkazu použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, a to v těch případech, kdy dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby či stavební práce splňují „rovnocenným“ způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami, případně splňují stanovené požadavky na výkon nebo na funkci.“

Zadavatel připouští použití jiného typu separační čerpací stanice za předpokladu splnění rovnocenných výkonových parametrů pro čerpané množství splaškových vod, ale i dalších parametrů jako jsou rozměry, materiálové provedení čerpací stanice, způsob řízení a ovládání čerpadel atd. stanovených projektovou dokumentací.

Dodavatel splnění technických podmínek musí ve své nabídce vhodným prostředkem prokázat, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo dokladem podle § 95 zákona.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Eva Seborská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí