

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/413978/14/LPO/Bit

Sp. zn.: S-SMO/316563/14/LPO/31

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax: +420 599 442 010

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2014-11-14

**Veřejná zakázka „Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská“, č. VZ 497285 - Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1**

V projektové dokumentaci jsme nenašli technickou specifikaci asfaltového betonu středně zrného **červeného** – ACO 11 (červeného asfaltu). Barevných asfaltů existuje na trhu více druhů – rozdíl je jak cenový, tak výsledný efekt.

Prosíme zadavatele o upřesnění, o jaký druh červeného asfaltu se jedná?

**Odpověď:**

Upřesnění ACO 11 (červený asfalt) - je uvažováno s asfaltem, jehož barva bude docílena přidáním červeného barviva v množství 7 % do černé asfaltové směsi. Nebude použita pryskyřice.

**Dotaz č. 2**

V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby „Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská“ prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

• **MO Ostrava Svinov**

Z dodatečných informací č. 4, odpovědi na dotaz č. 7, vyplývá, že objekt SO 001.3.2 Přeložka sdělovacího kabelu OVANET je součástí cenové nabídky uchazeče. Je tomu tak i vzhledem k dodatečným informacím č. 6 i nadále?

Pokud by byla odpověď zadavatele kladná, žádáme o zpracování následujících otázek:

• **MO Ostrava Svinov**

Žádám o zaslání vyjádření vlastníka sítě OVANET ze dne 2. 5. 2012 pod zn. 12-317, jenž chybí v dokladové části projektové dokumentace a na nějž se odkazuje stavební povolení.

• **MO Ostrava Svinov**

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 001.3.2 Přeložka sdělovacího kabelu OVANET, je položka č. A.023 bez výměry. Žádám o opravu.

**Odpověď:**

- SO 001.3.2 Přeložka sdělovacího kabelu OVANET je součástí nabídkové ceny.
- Na vyžádání uchazeče přikládáme vyjádření spol. OVANET z projednání DUR ze dne 2.5.2012.
- Položka výkazu výměr SO 001.3.2 pod číslem A023, je obsažena v položce A 022 – Kontrola tlakotěsnosti HDPE trubky. Položku A 023 neoceňujte.

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

**Příloha:** Dodatecne-info-c-7-Priloha-Vyjadreni-OVANET