

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.:

SMO/437939/15/ZFUN/Měk

Sp. zn.:

S-SMO/259931/15/ZFUN/12

Profil zadavatele

Vyřizuje:

Ing. Petr Měkýš

Telefon:

+420 599 442 356

E-mail:

pmekys@ostrava.cz

Datum:

2015-12-08

Veřejná zakázka „Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko“ - Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1: Okna plastové – v rozpočtu plastových oken pol. ozn. O1, O2, O4, O5, O6, O12, O13, O22, D29 – viz popis- okna s požární odolností

334.	X215	O1 plastové okno trojdielné pevné s požární odolností EI45 - 3140 x 2300 mm; izolační dvojsklo U=1,2 W/m2K; barva bílá	kus	1,0		-
------	------	--	-----	-----	--	---

Plný popis:

Výkaz Pudorys 1pp nový stav

výměr:

okno O1

V tabulkách výpisu oken u těchto položek není uvedena požární odolnost prvků. Dle dodavatele oken nelze okno plastové vyrobit s požární odolností.

Žádáme zadavatele o upřesnění těchto položek.

Odpověď: U veškerých výplní (okenních a dveřních) je požární odolnost detailně specifikována ve výkresové části PD (půdorysy jednotl. NP) a ve výkresové části PBR (půdorysy jednotl. NP). Rovněž je vše detailně specifikováno v rámci jednotl. položek soupisu prací (okna / dveře oddíl 766, konstrukce truhlářské – výplně otvorů). U položek O1, O2, O3, O4, O5, O6, O12, O13, O22, O27 se mění materiálové provedení - na hliník (AL), při zachování všech dalších uvedených parametrů v PD, viz upravené a barevně označené položky v příloze. Dveře D 29 (objekt B 1np) jsou v PD uvedeny jako hliníkové.

Z výše uvedených důvodů Vám přílohou zasíláme upravený soupis prací (OVA_12009_Korytko_soupis_8_11_2015.xls) zahrnující aktualizovaný výkaz výměr, který je pro zpracování nabídek závazný.

Dotaz č. 2: V tabulkách výpisu dveří není uvedena u jednotlivých položek dveří požární odolnost, ani popis dveřního kování a zámku (ve výpisu uvedeno dle typu místností).
Žádáme zadavatele o doplnění tohoto výpisu dveří.

Odpověď: U veškerých výplní (okenních a dveřních) je požární odolnost detailně specifikována ve výkresové části PD (půdorysy jednotl. NP) a ve výkresové části PBR (půdorysy jednotl. NP). Rovněž je vše detailně specifikováno v rámci jednotl. položek soupisu prací (okna / dveře oddíl 766, konstrukce truhlářské – výplně otvorů).

Dotaz č. 3: Schází nám údaj o požadované povrchové úpravě dřevěných dveřních výplní.
Žádáme o doplnění nebo upřesňující informaci.

Odpověď: Povrchová úprava dveřních výplní je specifikována (u jednotl. položek) v soupisu prací – jde o CPL–laminát dle PD.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné.

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 7.1.2016 do 10:00 hod. **na 21.1.2016 do 10:00 hod.** a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z původního 7.1.2016 v 10:00 hod. **na 21.1.2016 ve 10:00 hod.** k veřejné zakázce „Přístavba a nástavba Domova důchodců Korytko“.

S pozdravem

Ing. Eva Seberská
zastupující vedoucí odboru
veř. zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruž. nákupu

Příloha: OVA_12009_Korytko_soupis_8_11_2015.xls