

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/105660/16/VZKÚ/Jur

Sp. zn.: S-SMO/001778/16/VZKÚ/8

Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková

Telefon: +420 599 442 035

E-mail: ljurnickova@ostrava.cz

Datum: 2016-03-17

Veřejná zakázka „ÚČOV – rekonstrukce rozvodny VN“ - Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Prosím, chtěl jsem poprosit o zodpovězení dodatečného dotazu, vypínače ve VN rozváděči – pole s výsuvným vypínačem: je možné nabídnout jiný typ než VD4? Např. vypínač s vypínacím médiem SF6 (stejně medium co je v odpínači)-příklad vypínače: HD4 od ABB, který je levnější, má stejné vlastnosti a plně nahrazuje vypínač s vakuovým médiem.

Odpověď:

Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, avšak vypínač s vypínacím médiem SF6 nesplňuje rovnocenným způsobem požadavky na technické vlastnosti vypínače VD4, tj. nemá stejné nebo lepší technické vlastnosti, než vypínač s vakuovým médiem. Použití vypínače s vypínacím médiem SF6 tedy zadavatel nepřipouští.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí