

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/413277/12/LPO/Bit  
Sp. zn.: S-SMO/240161/12/LPO/26

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová  
Telefon: +420 599 442 074  
Fax: +420 599 442 010  
E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2012-12-20

**Veřejná zakázka „Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec“, č. vz. 225995  
- Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1**

Máme dotaz k VV SO 01 k po.

- 1) Prosíme u položek č. 56.5.- 56.9 o doplnění frakce kameniva.
- 2) V položkách 56.5 – 56.9 uvádíte, že má být použit přírodní vyvřelý kámen z lomů, dle našeho zjištění takový, ale na území Severní Moravy není. Můžete určit jinou adekvátní náhradu ?

**Odpověď:**

- 1) 56.5 - štěrkodrt' 0-32  
56.6 - štěrkodrt' 0-32  
56.7 - štěrkodrt' 0-32  
56.8 - štěrkodrt' 0-32  
56.9 - štěrkodrt' 0-32
- 2) Zadavatel požaduje použití přírodního kamene, tj. anorganické kamenivo, získané těžebním nebo drcením přírodních hornin. Nelze popsat obdobný materiál, který by měl určité fyzikálně chemické vlastnosti a měl stejnou životnost jako přírodní kamenivo. V rámci Moravskoslezského kraje existuje několik odběrných míst přírodního kamene.

**Ing. Eva Seberská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního