

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/199531/14/LPO/Měk

Sp. zn.: S-SMO/047451/14/LPO/14

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš

Telefon: +420 599 442 356

Fax: +420 599 442 010

E-mail: pmekys@ostrava.cz

Datum: 2014-06-02

**Veřejná zakázka „VTP MFB III. a IV. – interiér + orientační systém + generální klíč“ - Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám**

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1: Ž3 kancelářská pracovní židle, Ž6 kancelářská židle**

Pětiramenný kříž z hliníku s umělohmotnými lištami proti poškrábání je designová věc, nemá vliv na funkčnost. Je nutné umělohmotné lišty dodávat?

Čalounění sedáků a opěráku má být rozdílné jako čalounění boků. Je možné dodat celou židli v stejné barvě?

Z jakého materiálu mají být záda židle, mají být stejné jako opěradlo nebo mají mít plastové krytí?

**Odpověď:** Ano, umělohmotné lišty je nutné dodat. Umělohmotné lišty nejsou jen designová věc, ale jak je již v popisu uvedeno chrání podnož (pětiramenný hliníkový kříž) proti poškrábání, zabráňuje poškrábání ramen během používání.

Navržené barevně rozdílné čalounění boků oproti čalounění sedáku a opěráku je navrženo v kontextu s celkovým barevným řešením interiéru kanceláře (nebo přednáškového sálu). Například u kanceláře mají interiérové prvky horizontální a vertikální plochy v modré barvě, boční plochy jsou v šedém odstínu. Není proto možné dodat celou židli v jedné barvě.

Záda židle mají být čalouněná stejně jako opěradlo. Barevný odstín dtto opěradlo.

**Dotaz č. 2: Ž4 kancelářská konferenční židle**

Žádáme o bližší specifikaci pojmu ochranný polštář pod čalounění?

Je možné dodat podnož – kovový trubkový rám ocelový? V projektu interiéru uveden rám hliníkový. Ocelový rám nemá vliv na funkčnost židle.

**Odpověď:** Tloušťka čalounění sedáku je oproti tloušťce čalounění opěráku zvýšena na 30 mm pěny o hustotě 40 kg/m<sup>3</sup> (opěrák pouze tl. 25 mm o hustotě 35 kg/m<sup>3</sup>). Nejedná se o ochranný polštář.

Ne, není to možné. Rám je navržen z hliníku, neboť materiálově podnož této konferenční židle koresponduje s podnoží kancelářské otočné židle. U jednoho pracovního místa nemohou být dvě židle s podnožemi v různém materiálovém provedení.

- Dotaz č. 3:** **Ž5 konferenční židle**  
Prosíme o bližší specifikaci pojmu elastická překližka.
- Odpověď:** Specifikace elastická překližka pro konstrukci sedáku a opěráku židle znamená pružný materiál, velmi odolný proti deformacím, který zajišťuje pohodlné opření a odolnost i při dlouhodobém používání. Lehce se přizpůsobí pohybům těla při sezení.
- Dotaz č. 4:** **Ž7 konferenční židle**  
Je nutno dodržet charakteristický nářez mezi sedákem a opěrákem? Pružnost opěráku lze zajistit i bez charakteristického zářezu. Dle našeho názoru se opět jedná o designovou záležitost.
- Odpověď:** Zářez mezi sedákem a opěrákem je nutné dodržet. Nejedná se pouze o designovou záležitost, charakteristický výřez ovlivňuje pružnost židle.
- Dotaz č. 5:** **Ž11 čalouněná pohovka**  
Je možno nabídnout pohovku dle požadavku ovšem hloubku 550mm?  
V úvodu projektu interiéru sedacího nábytku – židle, křesla uvedena poznámka, že rozměry jsou pouze orientační.
- Odpověď:** Hloubku 600 mm je nutné dodržet.  
Tato poznámka v úvodu projektu interiéru je myšlena pro atypické vestavné prvky interiéru, které je nutné přizpůsobit danému prostoru po zaměření stavby.

Návrh židlí a pohovek byl proveden z běžně dostupných katalogů výrobců sedacího nábytku - z typových výrobků. Autor interiéru není designérem atypických židlí, neboť dodávka atypických židlí je nesrovnatelně nákladnější a tím z důvodu zadaného finančního limitu nepřípustná. Autor je projektantem, který má při zpracování návrhu interiéru k dispozici katalogy výrobců typového sedacího nábytku s požadovanými certifikáty. Z těchto katalogů byly vybrány židle odpovídající kvalitou, materiálovým provedením a designem navrhovanému prostoru tak, aby byla zachována čistota a celistvost díla interiéru a celé stavby.

S pozdravem

Mgr. Renata Kolková  
vedoucí odboru legislativního a právního