



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/107010/17/VZKÚ/Gra

Sp. zn.: S-SMO/368852/16/VZKÚ/8

„Profil zadavatele“

Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser

Telefon: +420 599 443 018

Fax:

E-mail: tgrasser@ostrava.cz

Datum: 20. 03. 2017

## **Veřejná zakázka „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

### **Dotaz č. 1:**

Ve stavebních objektech „SO 101.1a a SO 101.2a“ je uvedena položka:

77	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	
----	---	-----------	---	----	--

vodící linie pro přecházení

Dle našeho názoru je v položce chybně počítáno s 33m<sup>2</sup> vodící linie pro přecházení (nevidomé), jelikož vodící linie přece nemůže být jen stříkána barvou, ale musí být hmatatelná slepeckou holí. Žádáme o upřesnění rozpočtu, jelikož se nejedná o zanedbatelnou položku.

### **Odpověď:**

Zadavatel doplňuje detailní způsob provedení vodící linie pro přecházení, SO 101.1a – pol.82 vodící linie pro přecházení -16 m<sup>2</sup>, SO 101.2a – pol.77 vodící linie pro přecházení -17 m<sup>2</sup>. (poloha vodících linií je patrná v PD). Vodící linie pro přecházení budou provedeny **dvousložkovým plastovým nástřikem**. Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je poskytnut v příloze tohoto vysvětlení.

### **Dotaz č. 2:**

1. V SO 000 - Všeobecné a předběžné položky, pol. č.12 - Pomocné práce pro ochranu stávajících inženýrských sítí na délku stavby. Má se v této položce ocenit položení panelové vozovky v délce 1230 m?

2. V SO 101.1a - Místní komunikace v Mariánských Horách, odd. Komunikace, pol.č.50:

50	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-červený	m2	45,000
----	---	-----------	---	----	--------

dle TZ a vzorových řezů

cyklistická stezka nepojížděná-černá

V textu položky je červený, v poznámce je černá. Co je správné?

**Odpověď:**

Ad 1.) Jedná se o položku, která vyplynula z vyjádření správců inženýrských sítí, kdy požadují zabezpečení a ochranu svých inženýrských sítí při výstavbě. (např. při případném odkopání inž. sítí a pracích v jejich blízkosti, při případném přejíždění stavební technikou atd.) Způsob zabezpečení inženýrských sítí při výstavbě, si vyhodnotí odborná firma na danou situaci, která může nastat. Délka 1230m v rozpočtu byla uvedena na celou délku stavby, jelikož nebylo možno přesně specifikovat technologické postupy při výstavbě dané dodavatelské firmy.

Ad 2.) V SO 101.1a u položky č. 50 je uvedena dvojí barva živice (červená/černá). Správná barva u této položky je černá (u červené barvy došlo k překlepu). Jedná se o návazné úseky na stávající cyklostezku z černé živice (křižovatka s ul. 28. Října a Zelenou) viz. technická zpráva str. 5. (Ostatní úseky cyklostezky jsou v barvě červené). Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je poskytnut v příloze tohoto vysvětlení.

**Dotaz č. 3:**

Ve stavebním objektu SO 401.1 – Úpravy VO v Mariánských Horách se ve výměře vyskytuje nulová položka.

43	K	Pol4	Demontáže	Nh	0,000	0,00	0,00
----	---	------	-----------	----	-------	------	------

Prosíme o nápravu. Děkujeme

**Odpověď:**

V objektu SO 401.1 – Úpravy VO v Mariánských Horách se žádné demontáže nebudou provádět, proto je tato položka nulová.

**Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami**

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu **22. 03. 2017 ve 13:00 hodin na 30. 03. 2017 ve 13:00 hodin** a informaci o změně lhůty pro otevírání obálek s nabídkami z původního termínu **22. 03. 2017 ve 13:00 hodin na 30. 03. 2017 ve 13:00 hodin** k veřejné zakázce „**Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova**“.

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Seborská**

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

- Vysvetleni-zadavaci-dokumentace-c-2-výkaz\_Cyklotrasy Y-Průmyslová, Baarova\_neoceněný (.xlsx)
- Vysvetleni-zadavaci-dokumentace-c-2-výkaz\_Cyklotrasy Y-Průmyslová, Baarova\_neoceněný (.xml)