

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/112652/16/VZKÚ/Hor

Sp. zn.: S-SMO/085882/16/VZKÚ/11

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák
Telefon: +420 599 443 012
E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 23. března 2016

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 a informace o změně lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na dotazy uchazeče Vám předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce malého rozsahu „**Kanalizace Petřkovice – komunikace Údolní, U Kaple a provizorní II.**“:

Dotaz č. 1:

„V rozpočtu 04 ul. Údolní je položka č. 7 „Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m²“ – 4.485,540m². Dle výkazu je však zřejmé, že v této výměře má být položka „Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 0,30 kg/m²“. Bude stávající rozpočet opraven, nebo můžeme položku č. 7 ocenit jako by šlo o 0,30 kg/m² namísto 1 kg/m²?“

Odpověď:

V položce č. 7 má být uvedeno „Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 0,30 kg/m²“.
Upravený výkaz výměr předkládáme v příloze.

Současně Vám sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek, která se mění z původního termínu 24. 3. 2016 v 9:00 hodin na **30. 3. 2016 v 9:00 hodin**.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídek závazné!

Ing. Eva Seberská

zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek
a kapitálových účastí

Příloha: Dodatecne-info-c-3-Priloha-1-Novy-VV- Udolni