



Křížení kabelu VO s jinými kabely



Křížení kabelu VO s potrubím



*Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů VO dle ČSN 73 6005
Při křížení a souběhu kabelu VO s plynovodním potrubím dodržet požadované vzdálenosti jako při křížení a souběhu plynovodního portubí s portubím stokových sítí.

Aktualizace 01/2016

Obsah výkresu je důležitým vlastnictvím projektovní kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.		PTD	
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglínov	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes	Měřítko: 1 : 20	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	Stupeň: DPS	
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: březen 2013	
Název stavby:		Rekonstrukce VO Průběžná Ostrava, městský obvod Poruba	
Výkres:		Vzorové řezu křížení kabelu VO	
		VO-824/506	