


Prostup pod komunikací 50x120cm\*\*\*




Pozn.:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zemniče


V asfaltových plochách budou při povrchových úpravách spáry zality modifikovanou zálivkou!

- \* Při souběžném uložení více než 3 ks chrániček výkop rozšířit na šířku 50 cm.
- \*\* Při výkopových pracích v chodnících, komunikacích a zpevněných plochách s živichým povrchem bude povrch opraven v šíři přesahující hranu rýhy o 0,5 m na každou stranu
- \*\*\* Vozovky křížit protlakem! V případě, že nelze protlak provést, nutno případný překop předem projednat se správce MK! Opravu povrchu provést v šíři min. 0,5 m na obě strany od hran výkopu

Uložení kabelu v terénu ve výkopu 35x50cm



Uložení kabelu v chodníku ve výkopu 35x50cm



Aktualizace 01/2016

Obsah výkresu je důležitým vlastnictvím projektantů kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravená, předána třetí straně nebo použita k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.	
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes
Schválil:	Ing. Alena Muchová
Investor:	Statutární město Ostrava
Datum: březen 2013	
Název stavby:	
Rekonstrukce VO Průběžná Ostrava, městský obvod Poruba	
Výkres:	
Vzorové řezy uložení kabelu VO	
VO—824/505	