

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/427833/18/VZKÚ/Hor

Sp. zn.: S-SMO/250951/18/VZKÚ/8

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax:

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 2018-08-08

**Veřejná zakázka ev. č. Z2018-024195 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně komunikace“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

**Dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí, že na konstrukcích komunikací má být použit asfaltový beton pro ohrubné vrstvy se sníženou hlučností BBTM 8 NH dle ČSN 13108-1, ČSN 736121.

Trvá zadavatel na použití tohoto typu asfaltobetonu, nebo lze použít klasický asfaltobeton ACO 11?

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na použití navrženého asfaltového betonu se sníženou hlučností BBTM 8 NH (dle ČSN 13108-1, ČSN 736121) dle zadávací dokumentace.

**Ing. Eva Seborská**

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí