

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/348636/13/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/108094/13/LPO/15

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák  
Telefon: +420 599 443 012  
Fax: +420 599 442 010  
E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 8. října 2013

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5**

V návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“) předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa**“:

#### **Dotaz č. 1:**

*„III. etapa - T13, Kanalizační odbočky DN 150:*

*Dle výkazu výměr má být 102,4 m z celkové délky 137,15 m přípojek na stoce T13 realizováno bezvýkopovou technologií. V technické zprávě se hovoří pouze o protlačení potrubí DN 300, tzn. potrubí kanalizačních stok, kdežto o protlačení potrubí přípojek DN 150 technická zpráva nepojednává. Platí výkaz výměr, nebo technická zpráva?“*

#### **Odpověď:**

**Platí** výkaz výměr.

#### **Dotaz č. 2:**

*„III. etapa - T13, Kanalizační odbočky DN 150, Položka č. 43 - 141721116S - Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 160 mm do 225 mm, včetně potrubí a montážních jam:*

*Jestliže má tato položka obsahovat i potrubí a montážní jámy, považujeme položky č. 9 (startovací a koncové jámy), č. 44 (montáž trub inline) a č. 45 (dodávka potrubí pro protlaky) za duplicitní. Dále si myslíme, že materiál potrubí, jak je specifikován v popisu položky č. 45, je pro bezvýkopové technologie nepoužitelný. Prosíme o nápravu uvedených rozporů.“*

#### **Odpověď:**

Položka č. 9 - Rýhy š-2 m **platí** (nejedná se o startovací a koncové jámy).

Položka č. 10 - Startovací a koncové jámy **platí**.

Položka č. 43 - **je opraven popis** (bez dodávky potrubí a montážních jam) – viz příloha.

Položka č. 44 - **je zrušena** – viz příloha.

Položka č. 45 - **je opravena** (nahrazena jiným typem potrubí pro ražbu) – viz příloha.

V příloze Vám předkládáme opravený výkaz výměr včetně popisu položek.

#### **Ing. Eva Sebořská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

**Příloha** – Výkaz výměr a popis položek (III. etapa)