

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/054668/15/ZFUN/Měk

Sp. zn.: S-SMO/393544/14/LPO/6

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš

Telefon: +420 599 442 356

Fax: +420 599 442 010

E-mail: pmekys@ostrava.cz

Datum: 2015-02-12

Veřejná zakázka „Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad“ - Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1: V projektové dokumentaci jsme nenašli technickou specifikaci asfaltového betonu **červeného** – ACO 8 (červeného asfaltu). Barevných asfaltů existuje na trhu více druhů – rozdíl je jak cenový tak výsledný efekt. Prosíme zadavatele o upřesnění, o jaký druh červeného asfaltu se jedná?

Odpověď: Jedná se o asfalt, jehož barva bude docílena přidáním červeného barviva v množství 7 % do černé asfaltové směsi. Nebude použita pryskyřice.

Dotaz č. 2: V objektu SO 101b – Zárubní zeď u položky č. 16 vrty pro kotvení je v popisu této položky mimo jiné uvedeno, že obsahuje vrty pro dočasné kotvení stěny ze štětovnic. Dle našeho názoru nejsou tyto vrty v množství cca 20 x 8,0m započteny do výměry položky. Prosím o objasnění.

Odpověď: Kompletní provedení dočasného kotvení stěny dle DPS je součástí položky č. 14: 23117 – Štětové stěny beraněné z kovových dílců. Zadavatel následně upravuje znění popisu položky č. 16 v objektu SO 101b – Zárubní zeď, a to takto:

Staré zneplatněné znění popisu u položky č. 16:

16	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM	M	212,52		
		<p>mikroiloty tr. 102/12 mm, volná délka 1,5m, pr. kořene 0,3m sklon 5°, včetně trubky, tahové a tlakové výztuže, injektážní hmoty, osazení, zálivky a zainjektování vrty pro pažení výkopu dočasná kotva 2PKD, HEB100 a HEB 140 , S235, včetně dočasných kotv, HEB100 a HEB140, injektážní, včetně šablon pro vrtání jejich osazení a odstranění, včetně umístění vrtné soupravy do výkopů</p> <p style="text-align: right;">5,06*42=212,52 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2012_OTSKP - OTSKP 2012 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>				

Nové platné znění popisu u položky č. 16:

16	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM	M	212,52		
		<p>mikropiloty tr. 102/12 mm, volná délka 1,5m, pr. kořene 0,3m sklon 5°, včetně trubky, tahové a tlakové výztuže, injektážní hmoty, osazení, zálivky a zainjektování včetně šablon pro vrtání jejich osazení a odstranění, včetně umístění vrtné soupravy do výkopů</p> <p style="text-align: right;">5,06*42=212,52 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2012_OTSKP - OTSKP 2012 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>				

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám jsou pro uchazeče závazné.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruženého nákupu