



Křížení kabelu VO s jinými kabely



Upozornění:

- *Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů VO dle ČSN 73 6005
- **Při křížení s VN kabely ČEZ Distribuce, a.s. chránit chráničku s kabelem VO betonovým žlabem s přesahem min. 1 m na obě strany.

Křížení kabelu VO s potrubím



Vzorový řez křížení kabelu VO s horkovodem je uveden ve výkrese VO-881/509

Obsah výkresu je důvěrným vlastnictvím projektční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.		<div><div><div>PTD</div><div>PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov</div><div>Měřítko: 1 : 20 Stupeň: DPS</div></div></div>	
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	<div><div></div><div>Vzorové řezy křížení kabelu VO</div><div>VO-881 / 508</div></div>	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava		
Datum: listopad 2014			
Název stavby: Rekonstrukce VO oblast Dvorní			
Ostrava, městský obvod Poruba			
Výkres:			