RVO 971



napájecí kabel jistit pojistkami 3x80A (char. gG)

RVO 971

druh – plastový šestivývodový na plastovém pilíři
krytí – min. IP54/IP2X (při zavřených / otevřených dveřích)
ochranné opatření – automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33–2000–4–41 ed. 2
podrobnosti provedení rozváděč – viz technická zpráva a soupis prací stavby

* Pozn.: Roční programovatelné spínací hodiny musí být z důvodu nastavování jednotných spínacích časů plně kompatibilní s programovatelnými spínacími hodinami používanými v současnosti správcem VO v Ostravě.

Napěťová soustava 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN–C (svody 1NPE stř. 50Hz 230V TN–S)
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed. 2

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: listopad 2014	Měřítko: není / Stupeň: DPS
Název stavby:	Rekonstrukce VO oblast Dvorní Ostrava, městský obvod Poruba		
Výkres:	Schéma zapojení RVO 971		VO–881/504