




Provedení základu přírubového sadového stožáru v zeleni




Provedení ručního výkopu

$$(1 \dots 50)$$


Provedení základu sadového stožáru v zeleni



Provedení základu sadového stožáru v chodníku



Upozornění:

* V případě umístění stožáru VO v ochranném pásmu vodovodu OVaK,a.s. je nutné základ stožáru zalozit min. 0,5m pod niveletu dna vodovodu!

**** Použit originální základový rošt dodávaný výrobcem stožáru pro konkrétní stožár: Případně sváry musí být situovány tak, aby bylo možno po osazení zaručit jejich kompletní zalití v betonu.**

Základové rošty objednat u výrobce min. v nadzemní části s povrchovou úpravou pozinkovaným (nebo ekvivalentní).

Technologie a postup betonování základu přírubových stožárů budou před zahájením prací projednány se správcem VO. Veškeré sváry musí být kompletně zality v betonu.


Základové rošty přírubových stožárů objednat u výrobce s povrchovou úpravou pozinkováním

Všechen spojovací materiál (matice, podložky apod.) musí mít povrchovou úpravu odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům (zinkované nebo ekvivalentní).

Matice budou po dotažení nakonzervovány a opatřeny plastovou ochrannou čepičkou (krytkou):

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno zajistit výkopy proti sesuvu!

Přírubové stožáry objednat u výrobce s otvorem v přírubě pro protažení zemniče min. FeZn Ø10 mm:

Obsah výkresu je důležitým vlastním projektem kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracovali:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontrolovali:	Ing. Radim Čřes		
Schválili:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava		
Název stavby:	Rekonstrukce VO oblast Dvorní		
	Ostrava, městský obvod Poruba		
Výkres:	Provedení základů stožárů výšky 3,5 m až 5 m		
<div><p>PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglínov</p></div> <div><table border="1"><tr><td>Měřítko: 1:20(1:50)</td><td>Stupeň: DPS</td></tr></table></div> <div>VO-881/505</div>		Měřítko: 1:20(1:50)	Stupeň: DPS
Měřítko: 1:20(1:50)	Stupeň: DPS		