




Uložení kabelu v terénu ve výkopu 35x50cm



Uložení kabelu v chodníku ve výkopu 35x50cm



Prostup pod komunikací 50x120cm




Pozn.:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zemniče

\* Při souběžném uložení více než 3 ks chrániček výkop rozšířit na šířku 50 cm.

\*\* Při výkopových pracích v komunikacích nebo plochách s asfaltovým povrchem bude povrch opraven v šíři 0,5 m na obě strany od hran výkopů, pracovní spáry budou zajiřty modifikovanou zdlivkou.

Obsah výkresu je dušením vlastnictvím projektantí kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.	
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes
Schválil:	Ing. Alena Muchová
Investor:	Statutární město Ostrava
Název stavby:	Rekonstrukce VO oblast Dvorní
Ostrava, městský obvod Poruba	
Výkres:	
Vzorové řezy uložení kabelu VO	
VO–881/507	

	
PTD Muchová, s.r.o. Olšeň 313/14 712 00 Ostrava - Muglilnov	
Měřítko: 1 : 20	Stupeň: DPS