

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/128845/15/ZFUN/Cup

Sp. zn.: S-SMO/434952/14/LPO/28

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax: +420 599 442 010

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 10.4.2015

Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace Jeremenko – III. ETAPA“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Domníváme se, že ve výkazech výměr je v položkách souvisejících se zřízením pažení z pažnic Union chybně stanovená váha pažnic potřebných k provedení pažení. Toto pažení je použito ve stavebních objektech IO 06.1, IO 06.3, IO 07.1, IO 09.3, IO 10.1, IO 11.1, IO 12.1 a IO 15.1. V těchto objektech je celkem 2.440,50 m² pažení z pažnic Union, při kterém je dle výkazů výměr použito celkem 148,959 tun pažnic.

Při našem výpočtu uvažujeme s hmotností pažnic Union 8,40 kg/bm. Skladebná šíře pažnice Union je 0,238 m, z toho vyplývá použití 4,2 bm/ m² pažení. Potom hmotnost 1 m² pažení je: 4,2 bm x 8,4 kg/bm = 35,28 kg/ m² pažení. Vycházíme z výkresu *PRO-V2-9532 Vzorové provedení pažení jámy*, kde je zobrazen způsob použití pažnic Union a jeho překrývání jednotlivých pažnic je 25%.

Navýšená hmotnost při překrytí 25 % je: 35,28 kg/ m² x 1,25 = 44,1 kg/ m² pažení.

Potom celkové množství pažnic by bylo 44,1 kg/m² x 2.440,5 m² = 107.604 kg = 107,604 tun. Tady vychází o 41,35 tun pažnic méně oproti množství použitému ve výkazech výměr.

Může toto zadavatel potvrdit a případně upravit výkazy výměr?

Odpověď:

Výše uvedený dotaz byl již zodpovězen v rámci dodatečných informací č. 4 (viz. odpověď k dotazu č. 7), které byly uveřejněny na profilu zadavatele <https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/7451> dne 30.3.2015. Tyto poskytnuté dodatečné informace jsou pro zpracování nabídky závazné.

Dále zadavatel upozorňuje uchazeče, že dle § 49 odst. 1) zákona musí být písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Ing. Eva Seberská

zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího
financování, kapitálových účastí
a sdruženého nákupu