

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/097628/18/VZKÚ/Vas

Sp. zn.: S-SMO/026921/18/VZKÚ/3

Dodavatel (adresát)

Vyřizuje: Ing. Kamila Vasilová

Telefon: +420 599 442 345

E-mail: kvasilova@ostrava.cz

Datum: 20. 02. 2018

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská“ a informace o změně lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na žádost dodavatele předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky malého rozsahu:

Dotaz č. 1:

Účastník žádá o upřesnění pojmu z poznámky uvedené u svítidel ve Výkazu výměr a Technické zprávě: *Stavba bezprostředně navazuje na stavbu „Rekonstrukce VO oblast Lužická – Lumírova“ s použitými LED svítidly Voltana – vzhledem k uvedeným skutečnostem je požadováno použití LED svítidel **shodného vzhledu** i optických vlastností.*

Co je považováno za shodný vzhled svítidla? Žádáme o jasné nastavení konkrétních parametrů se specifikací svítidla, jako je rozměr, váhu a další požadavky zadavatele na svítidlo. Posouzení shodné vzhledu svítidla je dle názoru účastníky velice individuální, což by mohlo mít za následek nerovné posuzování nabídek jednotlivých účastníků.

Odpověď č. 1:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v oblasti Lumírova- Charvatská, která navazuje na již dříve realizované rekonstrukce veřejných osvětlení v dotčené oblasti. Vzhledem k tomu, že stavby veřejného osvětlení v této oblasti svým rozsahem zaujímají ucelenou část obytné zástavby města, je cílem vlastníka veřejného osvětlení, aby použitá svítidla v dané lokalitě, měla shodný vzhled. Při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce VO oblast Lumírova – Charvatská byl tedy brán zřetel na požadavek jednotného vzhledu svítidel, který byl dán studií rekonstrukcí veřejných osvětlení dané oblasti a již dříve realizovanými stavbami s příslušnými typy projektovaných a instalovaných svítidel.

Přesný vzhled vč. dalších světelně-technických parametrů v projektové dokumentaci uvedených svítidel je dostupný na webu českého zástupce výrobce svítidel <http://artechnic-schreder.cz/voltana/>.

Zadavatel trvá na specifikaci (vzhledu a světelně-technických parametrech) svítidel stanovené projektovou dokumentací. V případě, že dodavatel do své nabídky zahrne jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (svítidla jiná nebo jiného výrobce), musí prokázat, že jsou „rovnocenným“ způsobem splněny v projektové dokumentaci vymezené požadavky (je nutno doložit vizualizaci zvolených typů svítidel, ze které bude patrné, že náhrada vizuálně odpovídá, včetně dokladu prokazujícího splnění všech světelně-technických

parametrů, které byly v rámci zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovány pro dokumentaci zvolený typ svítidel viz bod B.1.c Souhrnné technické zprávy).

Změna lhůty pro podání nabídek

Dále Vám sdělujeme **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 22. 02. 2018 do 09:00 hod. na 01. 03. 2018 do 09:00 hod. k veřejné zakázce „Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská“.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí