

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/076659/14/LPO/Růž

Sp. zn.: S-SMO/098837/13/LPO/6


Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

Fax: +420 599 442 010

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 27.2.2014



Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „EKOTERMO III“

V souvislosti s doručení žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „EKOTERMO III“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme tuto dodatečnou informaci, včetně přesného znění doručené žádosti:

Dotaz:

Část 2. veřejné zakázky – ZŠ Zelená

Část 3. veřejné zakázky – MŠ A. Kučery

Část 5. veřejné zakázky – MŠ Za školou

Ve výkazu výměr pro školy: A. Kučery, Za školou a Zelená se použije pro opravu střechy asfaltový modifikovaný SBS pás tl. 7,5 mm.

Jde o 2 vrstvy pásu nebo opravdu požadavek platí 1 pás tl. 7,5 mm?

Odpověď:

Jedná se o dvě vrstvy izolačních asfaltových pásů.

Ing. Eva Seberská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního