

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/156105/14/LPO/Bit

Sp. zn.: S-SMO/047042/14/LPO/12

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax: +420 599 442 010

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2014-04-25

**Veřejná zakázka „Domov pro seniory IRIS - přístavba“, č. vz. 481800  
- Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1**

V projektové dokumentaci SO 01 Přístavby jsou výkresy D1 a D2 Evakuační výtah, ve slepém rozpočtu však položky pro výtahy nejsou uvedeny.

**Dotaz:** Jsou výtahy předmětem nabídky? Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění položek výtahů do zadávacího výkazu výměr.

**Odpověď:**

Tento dotaz byl již zodpovězen v Dodatečných informacích č. 1 – odpověď na Dotaz č. 2.

**Dotaz č. 2**

SO 03 Přelozka nn. Ve slepém výkazu výměr přelozky nn (7-3-13) je položka specifikací č. 7 kabel silový s Cu jádrem (bude upřesněno) 25m.

**Dotaz:** Žádáme zadavatele o upřesnění typu a průřezu kabelu již nyní s ohledem na odlišné cenové relace při různých řešeních, případně o stanovení tzv. řízené ceny všem uchazečům jednotně.

**Odpověď:**

Upřesnění kabelu je následující: kabel: 1-CYKY 3 x 240 + 120 mm<sup>2</sup>.

**Ing. Eva Seborská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního