

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/516729/17/VZKÚ/Jur

Sp. zn.: S-SMO/423735/17/VZKÚ/3

Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková

Telefon: +420 599 442 035

E-mail: ljurnickova@ostrava.cz

Datum: 2017-12-12

„Profil zadavatele“

Veřejná zakázka „Sportovní hala – Sokolovna Svinov“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevření nabídek

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

K předmětné akci mám dotazy, které jsou nezbytné ke zpracování cenové nabídky.

1a) Projektant navrhuje uzavřít stěnové profily METSEC plechem což není běžný postup. Uzavřít profil pomocí sváru vzhledem povrchové ochraně a náchylnosti k deformaci není možné. Uvažuje tedy o samovrtných šroubech nebo jiném řešení?

Odpověď 1a):

Je uvažováno uzavření stěnových profilů METSEC pomocí samořezných šroubů cca po 300 mm.

1b) Ve výkazu výměr je vykázána výměra pro nátěr, v které jsou započteny rovněž profily METSEC, které se ovšem dodávají pozinkovány. Jedná se zde o chybu ve výkazu?

Odpověď 1b):

V návaznosti na tento dotaz přikládáme v příloze tohoto vysvětlení zadávacích podmínek (**Priloha vysvetleni_Soupis_praci.zip** s opraveným souborem *Soupis_praci_opraveny.xlsx*) soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“).

V soupisu prací v záložce „001 Výstavba sportovní haly, parc. č. 47, Ostrava - Svinov“ v položkách č. 401 *Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV 2složkového základního tl do 80 µm vč. dodávky barvy* a č. 402 *Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV 2složkového krycího (vrchního) tl do 80 µm vč. dodávky barvy* bylo poníženo celkové množství u těchto položek z 1 289,050 m² na **748,550 m²**:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
401	K	789324211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV 2složkového základního tl do 80 µm vč. dodávky barvy	m2	748,550	
vv			viz výkaz ocelového materiálu - povrch oceli třídy S 355			
vv			111,72+168,93+58,92+61,07+157,4+57,15+9,6+8,8+114,96		748,550	
402	K	789324221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV 2složkového krycího (vrchního) tl do 80 µm vč. dodávky barvy	m2	748,550	

1c) V položce dodávky a montáže ocelové konstrukce je od celkové hmotnosti 43 000 kg odečtena hmotnost 5 105kg (což odpovídá hmotnosti METSEC profilů + 15%). Proč?

Odpověď 1c):

Dodávka a montáž sekundárních profilů METSEC je zahrnuta v souboru „*Soupis_praci_opraveny.xlsx*“ v záložce „001 Výstavba sportovní haly, parc. č. 47, Ostrava – Svinov“ v položce „č. 90. Dodávka a montáž sekundárních tenkostěnných profilů pro opláštění.“

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 04.01.2018 v 13:00 hodin **na 10.01.2018 ve 13:00 hodin a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek z původního termínu 04.01.2018 v 13:00 hodin na 10.01.2017 ve 13:00 hodin k veřejné zakázce „Sportovní hala – Sokolovna Svinov“.**

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Přílohy:

Priloha_vysvetleni_Soupis_praci.zip