



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava Magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/301396/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/189643/18/VZKÚ/5

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-06-07

Veřejná zakázka „Energetické úspory v areálu MNO – část I“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V rozpočtech obou objektů je užitá položka pro Elektromontáže – Demontáž, Dodávku + Montáž nového hromosvodu s popisem: **(viz. samostatný soupis vč. prací a dodávek.)**

Požádáme o uveřejnění daného samostatného soupisu prací vč. dodávek – pro oba objekty.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis prací_CS_SKLAD_OZ_ver_2_105_2018.zip a (Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis prací_LPS_AUTODILNY_MNO_ver_2_105_2018.zip)**) soupisy prací pro položku Elektromontáže.

Dotaz č. 2:

V obou objektech (sklad a autodílna), se v oddílu 712 – Povlakové krytiny, vyskytuje opět položka, pro povlakovou krytinu střechy, ve které je napsáno, že bude mechanicky vakuově kotvená.

94	K	712361999	D+M - Provedení povlakové krytiny střešních do 10° fólií mechanicky vakuově kotvnou - (hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl.min1,5 mm s nosnou vložkou z polyesterové mříže, Broof, vč. systém.lišt, doplňků a příslušenství, provedení vč. detailů a ukončení)	m2	2 589,617
----	---	-----------	---	----	-----------

Dle informací od dodavatelů střešních pláštů, je tato kombinace nemožná, buď bude střešní plášť kotven fyzicky nebo vakuově. Kombinace není možná.

Odpověď:

Střešní krytina bude vakuově kotvená dle popisu v technické zprávě.

Slovo „mechanicky“ bylo z popisu položky odstraněno v soupisu prací obou objektů.

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis prací_CS_SKLAD_OZ_ver_2_105_2018.zip a (Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis prací_LPS_AUTODILNY_MNO_ver_2_105_2018.zip)**) opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

Sdělujeme Vám **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 11. 06. 2018 do 13:00 hodin na **18. 06. 2018 do 13:00 hodin** a **informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek** z původního termínu 11. 06. 2018 v 13:00 hodin na **18. 06. 2018 v 13:00 hodin**.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace vč. soupisů prací je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis_praci_CS_SKLAD_OZ_ver_2_105_2018.zip

Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis_praci_LPS_AUTODILNY_MNO_ver_2_105_2018.zip