



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Statutární město Ostrava magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/417396/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/131825/18/VZKÚ/6

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-08-03

### **Veřejná zakázka „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ“), předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

#### **Dotaz č. 1:**

Prosím o uvedení podrobností (dimenze, materiál) ke stávajícím komínům. Případně možno předložit stávající revizi spalínové cesty.

#### **Odpověď:**

Stávající kouřovody jsou ocelové DN 500, izolované a kryté pozinkovaným plechem.

#### **Dotaz č. 2:**

Jak je myšlena část položky č. 19.1 (části U243-17a) „systém plast“. Plastové potrubí se nevyrábí v dimenzi DN300.

#### **Odpověď:**

Zadavatel provedl úpravu popisu pol. č. 11 „Spalinová systém plast...“ ve výkazu výměr „U 243-17a – Kotelna“ ( jde např. o materiál PPH do vyráběné velikosti DN 315 mm), DN označuje vnější průměr:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ON-95 - Komíny							
11	M	19.1	Spalinový systém plast - kouřovody DN 160 - 5 bm a DN 315 - 7 bm, komín DN 315 - 29 bm	soub or	1,000		

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni\_ZD\_c\_2\_Soupis\_praci\_ver\_3\_074\_2018.zip**) opravený soubor (Vykaz wymer – Kotelna, Plyn, NU, ATS, servis VZT\_R2) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

#### **Dotaz č. 3:**

Bylo by prosím možné upřesnit projektem uvažovaný typ a výrobce kotle (položky části U243-17a č. 73 a 74) a uvést jej jako referenční výrobek?

#### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí projektem uvažovaný typ - plynový kotel Varmax 225 kW.

Uvedením odkazu na možný výrobek zadavatel zároveň připouští také nabídnutí rovnocenného řešení dle § 89 odst. 6 ZZVZ. Zahrnutí rovnocenného řešení do nabídky je upraveno v čl. XI. bodu 2. Zadávacích podmínkách.

**Dotaz č. 4:**

Prosím o uvedení podrobností k položce č. 99 (části U243-17a) „kompaktní VS“. Dle schémata v projektové dokumentaci se jedná pouze o dodávku samotného výměníku.

**Odpověď:**

Jde o deskový výměník o výkonu 150 kW včetně tepelné izolace a uchycení.

**Dotaz č. 5:**

Prosím o uvedení projektem uvažovaného regulačního systému formou referenčních výrobků.

**Odpověď:**

Zadavatel uvádí projektem uvažovaný systém - regulační systém Siemens.

Uvedením odkazu na možný výrobek zadavatel zároveň připouští také nabídnutí rovnocenného řešení dle § 89 odst. 6 ZZVZ. Zahrnutí rovnocenného řešení do nabídky je upraveno v čl. XI. bodu 2. Zadávacích podmínkách.

Dále na základě dodatečného sdělení uživatele stavby, tj. Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, že v objektu LDN Radvanice již bylo instalováno zařízení pro dezinfekci teplé vody, nebude naceňována dodávka zařízení dezinfekce systému teplé vody - položka č. 81 „*Ochranná dezinfekce systému teplé vody proti výskytu legionel*“ ve výkazu výměr objektu „U 243-17a – Kotelna. Zadavatel provedl úpravu v množství z „1 ks“ na „0 ks“.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>731 - Ústřední vytápění - kotelny</b>							
81	K	1064	Ochranná dezinfekce systému teplé vody proti výskytu legionel - nenaceňovat	kus	0,000		

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni\_ZD\_c\_2\_Soupis praci\_ver\_3\_074\_2018.zip**) opravený soubor (Vykaz vymer – Kotelna, Plyn, NU, ATS, servis VZT\_R2) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!**

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská  
vedoucí odboru  
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

**Vysvetleni\_ZD\_c\_2\_Soupis praci\_ver\_3\_074\_2018.zip**