

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/090626/15/LPO/Cup

Sp. zn.: S-SMO/434952/14/LPO/7

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax: +420 599 442 010

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 13.3.2015

## **Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace Jeremenko – III. ETAPA“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

### **Dotaz č. 1**

V soupisu prací a dodávek u IO 06.3 – Kanalizační stoka H1 je položka č. 11 – 141721120 Řízený zemní protlak hloubky do 6m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4. V projektové dokumentaci se však jedná o protlak ocelové chráničky DN 800. Žádáme o upřesnění, případnou opravu položky.

### **Odpověď:**

Opraveno v soupisu prací na protlak D 820 (viz. níže a příloha).

11	K	141721120	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 820 mm v hornině tř 1 až 4	m	7,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

### **Dotaz č. 2**

V soupisu prací a dodávek u IO 16.1 – Kanalizační stoka S je položka č. 91 – 230200131 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 1000. U IO 06.3 – Kanalizační stoka H1 však položka Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 800 chybí. Žádáme o upřesnění, případné doplnění položky.

### **Odpověď:**

Do soupisu prací IO 6.3 je doplněna položka nasunutí (viz. níže a příloha).

57	K	230200129	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 800	m	7,000		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

### **Dotaz č. 3**

V soupisu prací a dodávek u IO 16.1 – Kanalizační stoka S je položka č. 92 – 9-02 Kluzné objímky do chráničky DN 1000, D+M. U IO 06.3 – Kanalizační stoka H1 však položka Kluzné objímky do chráničky DN 800, D+M chybí. Žádáme o upřesnění, případné doplnění položky.

**Odpověď:**

Do soupisu prací IO 6.3 je doplněna položka kluzné objímky(viz. níže a příloha).

58	K	9-021	Kluzné objímky do chráničky DN 800, D+M	kus	8,000	0,00	0,00
----	---	-------	---	-----	-------	------	------

**Dotaz č. 4**

V soupisu prací a dodávek u IO 16.1 – Kanalizační stoka S je položka č. 12 – R9-01 Ocelová chránička DN 1000. Nikde v projektové dokumentaci jsme však nenašli tloušťku stěny ocelového potrubí. Žádáme o upřesnění, případnou opravu položky.

**Odpověď:**

Upřesněno v soupisu prací (viz. níže a příloha).

12	M	R9-01	Ocelová chránička D 1030x14mm	m	37,000	0,00	0,00
----	---	-------	-------------------------------	---	--------	------	------

Dále byly do soupisu prací IO 06.3 a IO 16.1 doplněny položky uzavíracích manžet u chrániček a zafoukání prostoru mezi trubkou a chráničkou (viz. níže a příloha).

**IO 06.3**

32	K	369317314	Zafoukání prostoru mezi trubkou a chráničkou cementopopílkovou směsí	m3	2,638	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

3,14\*0,40\*0,40\*7,00-3,14\*0,20\*0,20\*7,00 2,638

56	K	899913167	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 800	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

**IO 16.1**

30	K	369317314	Zafoukání prostoru mezi trubkou a chráničkou cementopopílkovou směsí	m3	14,813	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

3,14\*0,50\*0,50\*37,00-3,14\*0,35\*0,35\*37,00 14,813

92	K	899913168	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 600 x 1000	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!

**Ing. Eva Seberská**

zastupující vedoucí odboru  
veřejných zakázek, externího  
financování, kapitálových účastí  
a sdruženého nákupu

**Příloha:** Upravený soupis prací