

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/376346/14/LPO/Cup

Sp. zn.: S-SMO/249084/14/LPO/4

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax: +420 599 442 010

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 21.10.2014



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Veřejná zakázka „Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

k výše uvedené veřejné zakázce, žádáme zadavatele o upřesnění plochy v položce 169 (rozp. PAVILON VELKÝCH ŠELEM - KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ) tak, aby každý z účastníků ocenil stejnou výměru a nemohlo dojít ke zvýhodnění některého z nich. Položku nelze zadat souborem. Děkuji.

169 K PK 783105111 Povrchové úpravy zámečnických a klempířských prvků objektu - (odstranění nátěrů obrusem + 1x antikorozi základní nátěr + 2x soubor 1,000 vrchní nátěr)

Odpověď:

V příloze těchto dodatečných informací jsou vloženy upravené výkazy výměr, položka nátěrů jako soubor byla nahrazena ve všech pavilonech za výměru v m².

Dotaz č. 2

Objekt 1 (Velké šelmy):

- V technické zprávě je uvedeno sanace trhlin speciálními výztužnými pruty (HeliBar) zatmelení (např. Helibond) a související práce, v rozpočtu, ale tyto úpravy nejsou zahrnuty.
- Ve skladbě S3 je uvedena povrchová úprava pryskyřičná dekorativní omítka, tato úprava ovšem v rozpočtu chybí.
- V technické zprávě je na konci v poznámce uvedeno doplnění záchytného systému (bude součástí nabídky?), bude součástí rozpočtu pokud se již nějaký na střeše nachází, což z výkresů není zřejmé.

Odpověď:

- Úpravy týkající se sanace trhlin speciálními výztužnými pruty (HeliBar) zatmelení (např. Helibond) a související práce jsou doplněny do výkazu výměr – položka je označena (viz. příloha).
- Úpravy týkající se povrchové úpravy pryskyřičné dekorativní omítky jsou doplněny do výkazu výměr – položka je označena (viz. příloha).
- Záchytné systémy nejsou součástí dodávky stavby, jedná se pouze o technickou poznámku pro provozovatele.

Dotaz č. 3

Objekt 3 (Karanténa):

V technické zprávě je na konci v poznámce uvedeno doplnění záchytného systému (bude součástí nabídky?), bude součástí rozpočtu pokud se již nějaký na střeše nachází, což z výkresů není zřejmé.

Odpověď:

Záchytné systémy nejsou součástí dodávky stavby, jedná se pouze o technickou poznámku pro provozovatele

Dotaz č. 4

Objekt 4 (Safari)

V technické zprávě je na konci v poznámce uvedeno doplnění záchytného systému (bude součástí nabídky?), bude součástí rozpočtu pokud se již nějaký na střeše nachází, což z výkresů není zřejmé.

Odpověď:

Záchytné systémy nejsou součástí dodávky stavby, jedná se pouze o technickou poznámku pro provozovatele.

Dotaz č. 5

Objekt 6 (Sklad)

- V technické zprávě je na konci v poznámce uvedeno doplnění záchytného systému (bude součástí nabídky?), bude součástí rozpočtu pokud se již nějaký na střeše nachází, což z výkresů není zřejmé.
- Ve výpisu prvků jsou pod označením T7 uvedeny hliníkové dveře, schéma otevírání je ve výpisu jako dvoukřídlé + jednokřídlé dveře, ale ve výkresu vypadají dveře jako jednokřídlé a místo dvoukřídlé spíše posuvné otevírání, můžete říct co je tedy správně? A jaké otevírání bude uživatel požadovat.

Odpověď:

- Záchytné systémy nejsou součástí dodávky stavby, jedná se pouze o technickou poznámku pro provozovatele.
- Jedná se o dveře trojkřídlové - pravé křídlo samostatné, levé dvě křídla spojené závěsy s otevíráním přes sebe.

Dotaz č. 6

V rozpočtech jsou nátěry zámečnických a klempířských výrobků, jsou uvedeny jako jeden soubor, mohl by tyto položky projektant v specifikovat v m²?

Odpověď:

V příloze těchto dodatečných informací jsou vloženy upravené výkazy výměr, položka nátěrů jako soubor byla nahrazena ve všech pavilonech za výměru v m² (viz. odpověď na dotaz č. 1).

Ing. Eva Seborská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha: Výkaz výměr