

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/ 286175/16/VZKÚ/Gra

Sp. zn.: S-SMO/172379/16/VZKÚ/13

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Simona Wroblowská

Telefon: +420 599 443 431

E-mail: swroblowska@ostrava.cz

Datum: 4. 8. 2016

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 - Veřejná zakázka „Kanalizace splašková Plesná – Žižkov“**

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Kanalizace splašková Plesná - Žižkov**“ včetně přesného znění doručené žádosti:

**Dotaz č. 1:**

V projektové dokumentaci je nesoulad mezi česlicovým košem (průlity 50mm) a česlemi, kde jsou průlity 10mm. Provozní realita může být za těchto podmínek problematická. Může být přípustné, aby česlicový koš měl průlity 30mm? Ze zkušenosti plyne, že menší průlity nepouští nečistoty do čerpadla, i když provozovatel je musí častěji čistit.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel na svém požadavku trvá, změna průlity v česlicovém koši není přípustná a zůstává v platnosti původní zadání.

**Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Seberská**

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí