

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/087810/18/VZKÚ/Jur  
Sp. zn.: S-SMO/423735/17/VZKÚ/26  
Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková  
Telefon: +420 599 442 035  
E-mail: ljurnickova@ostrava.cz  
Datum: 2018-02-20

„Profil zadavatele“

**Veřejná zakázka „Sportovní hala – Sokolovna Svinov“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 a změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevření nabídek**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

Zasíláme Vám žádost o dodatečnou informaci k VZ "Sportovní hala - Sokolovna Svinov".

**1a)** Upozorňujeme na možný nesoulad ve výměře montážní a materiálové položky povlakové krytiny. Jedná se o položky č. 229 a 230 soupisu prací verze 5:

229	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	7,234	
	VV		vytažení na obvod. plášť haly			
	VV		(9,585+26,585)*0,2		7,234	
230	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem, vložka skleněná tkanina, tl. 4,0 mm, povrch mineralní jemný posyp	m2	358,509	
	VV		vodorovná plocha i vytažení			
	VV		304,198*1,15+7,234*1,2		358,509	

**Odpověď 1a):**

Nejedná se o nesoulad ve výměře montážní a materiálové položky povlakové krytiny. Specifikace materiálu v položce č. 230 se váže na montážní položky č. 216 a č. 229 soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

**1b)** Upozorňujeme na nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, jedná se o položku č. 240 soupisu prací verze 4.

**Odpověď 1b):**

Nejedná se o nesoulad, materiál uvedený v položce č. 240, který dodavatel ocení ve své nabídce, musí odpovídat technickým parametrům uvedeným v popisu požadovaného materiálu v legendě skladeb S3 a S5 -

perimetrický polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou, pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa, deklarovaná hodnota souč. tep. vodivosti  $0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ , dlouhodobá nasákavost  $\leq 3\%$ , třída reakce na oheň E.

**1c)** Obchodní názvy či značení izolačních materiálů v položkách č. 234, 235, 239 a 240 soupisu prací jsou informativní nebo závazné?

**Odpověď 1c):**

Odkazy na konkrétní obchodní názvy či označení slouží ke stanovení technických podmínek předmětu veřejné zakázky. Zadavatel v ust. čl. X. odst. 3 Výzvy k podání nabídek vč. zadávacích podmínek připouští v nabídce dodavatele použití rovnocenného řešení.

**1d)** V případě nesouladu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, bude se dílo provádět dle projektové dokumentace a ne dle soupisu prací?

**Odpověď 1d):**

Zadavatel na tento dotaz již odpověděl ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 – odpověď 3b).

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 je pro zpracování nabídky závazné!**

**Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek**

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 21.02.2018 v 11:00 hodin **na 07.03.2018 ve 13:00 hodin** a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek z původního termínu 21.02.2018 v 11:00 hodin **na 07.03.2018 ve 13:00 hodin k veřejné zakázce „Sportovní hala – Sokolovna Svinov“**.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská  
vedoucí odboru  
veřejných zakázek a kapitálových účastí