

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/261530/14/LPO/Cup

Sp. zn.: S-SMO/157669/14/LPO/7

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax: +420 599 442 010

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 23.7.2014

Veřejná zakázka „Kanalizace Folvarek II. etapa“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

V návaznosti na dotaz dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci je vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (nyní již O2 Czech Republic a.s.), ve kterém je uvedeno, že je investor povinen s O2 uzavřít Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Mohl bych proto požádat o prověření a zaslání této smlouvy? Od jistého data totiž všechny přeložky zajišťuje přímo O2 a nikoliv stavebník.

Proto žádáme o doplnění zadávací dokumentace o tuto smlouvu popř. o vyjasnění, jakým způsobem budou práce související s překládkou SEK realizovány. Tyto informace jsou podstatné i z hlediska ocenění těchto prací.

Odpověď:

Žádná smlouva na přeložku s O2 uzavřená není.

Dle upřesnění vyjádření O2 (viz příloha) se v našem případě nejedná o pravou přeložku ale pouze o dočasné zajištění kabelu a následné uložení do stejného místa nebo drobné posunutí, bez jeho přerušení.

Práce s touto „jakobypřeložkou“ jsou srozumitelně popsány v technické zprávě (str. 20), jsou znázorněny v situaci, a popsány v rozpočtu, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Uchazeči necht' nacení to, co je v rozpočtu a v projektu.

Ing. Eva Seborská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha: Vyjádření O2