

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/101761/15/ZFUN/Bit

Sp. zn.: S-SMO/017526/15/ZFUN/7

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax: +420 599 442 010

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2015-03-23

**Veřejná zakázka „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“, č. VZ 507664
- Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Ve výkaze výměr objektu SO 02 – teplovodní přípojka nejsou žádná množství materiálů či prací. Tento sloupec je v celém rozpočtu prázdný. Prosím o doplnění.

Odpověď:

Položky ve výkaze výměr objektu SO 02 – teplovodní přípojka byly doplněny ve sloupci množství (**viz příloha - Dodatečné-info-c-2-Priloha-SO 02-teplovod**).

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci není bližší specifikace anemometru. Prosím o její zaslání.

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodržení následujících minimálních parametrů anemometru:

- mechanické snímání směru a rychlosti
- rychlost větru 0-50 m/s
- rozlišení 0,1 m/s
- směr větru rozlišení 22,5°

např. Anemometr TX 20 ETH s příslušenstvím připojitelným k LAN.

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci obj. SO 02 Teplovodní přípojka ve výkazu výměr schází množství. Prosím o zaslání kompletního výkazu výměr.

Odpověď:

Položky ve výkaze výměr objektu SO 02 – teplovodní přípojka byly doplněny ve sloupci množství (**viz příloha - Dodatečné-info-c-2-Priloha-SO 02-teplovod**).

Ing. Eva Sebořská

zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Příloha: Dodatečné-info-c-2-Priloha-SO 02-teplovod