

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/179590/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/061237/18/VZKÚ/15

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-04-10

Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a Prodloužení lhůt

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, a dle znění zadávacích podmínek v bodě VI.-Žádost o vysvětlení ZD, uplatňujeme u zadavatele výše uvedeného výběrového řízení následující dotaz:

1. Ve výkazu výměr objektu SO 03-Přípojka hydrantové vody postrádáme položky pro nacenění dodávky a montáže 90 bm potrubí. Výkaz výměr obsahuje pro potrubí jen níže uvedené položky:

8 - Trubní vedení

21	K	852241121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	3,000
22	M	552532370	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm	kus	1,000
23	M	552534890	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 80 mm	kus	2,000

Dotaz: Provedete aktualizaci výkazu výměr obj. SO 03 s doplněním D+M chybějícího potrubí?

Odpověď:

V soupisu prací „SO 03 Vodovodní přípojka_R1“ byla u objektu „4 – Přípojka hydrantové vody“ doplněna pol. č. 100 „Montáž potrubí“ a pol. č. 101 „Potrubí třívrstvé“ a současně bylo změněno množství u pol. č. 31 „Montáž hydrantů nadzemních“ a pol. č. 32 „Hydrant nadzemní“ z původních 0 ks na 1 ks:

pr.	Ty	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	90,000			0,00
101	M	286135300	potrubí třívrstvé PE100 RC- PE 100 RC SDR11,90x8.2 , 12 m	m	90,000			0,00
31	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000			0,00
32	M	422736810	hydrant nadzemní DN80 tvárná litina, 1 dvojitý uzávěr s koulí výška krytí 1250 mm	kus	1,000			0,00

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni_ZD_c_3_Soupis praci_35_2018_R3.zip**) opravený soubor (SO 03 Vodovodní přípojka_R1) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 2:

Vzhledem k tomu, že byly formou „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2“ již podruhé uveřejněny nové položkové rozpočty, žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání nabídek.

Odpověď:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního termínu 18. 04. 2018 do 10:00 hod. **na 25. 04. 2018 do 13:00 hod.** a lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami z původního termínu 18. 04. 2018 v 10:00 hod. **na 25. 04. 2018 v 13:00 hod.**

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:
Vysvetleni_ZD_c_3_Soupis praci_35_2018_R3.zip